



Snið A og C eiga við ef pallur er tengdur húsi

FESTING DREGARA VIÐ STAURA SÚLU

Merkingar.

1. Útveggjastoð 50x150 c/c 60 cm.
2. Vinkill BMF 90 borðabolti 10x70 i gegnum stoð og fr. skrúfa 10x170 ofan i gafl gólfbita.
3. Gafl gólfbiti 2x 50x150 með 25x50 millileggi boltaður saman með borðaboltum 10x140 c/c 100cm.
4. BMF pakásanker 170 1 stk hvoru megin við gólfbita negling 4 stk kamsaumur 40/50 i bita og dregara
5. Pallaklæðning 35x95
6. Gólfbiti útípalls 50x125 c/c 60 cm sjá grunnmynd
7. BMF pakásanker 170 negling kamsaumur 40/50 4 stk i gólfbita og 4 stk. i dregara
8. Gólf dregari 2x50x200 með 20 mm millibili boltast saman með borðaboltum 10x140 c/c 100 cm.
9. Gólfbiti húss 50x150 c/c 60 cm sjá grunnmynd.
10. Gatagröi 40x1200x2 yfir dregara og niður á staur negling kams 40/60 8 stk i hvorn enda i staur og 6 stk hvorummegin i dregara 2 stk girði komi á hvorn staur
11. Simastaur súla D=30cm sjá staðsetningu á grunnmynd
12. Sperruskór 51x90 negling 4stk kamsaumur 40/50 i hvorn væng
13. Undirstykki burðarinnvegs skrúfast ofani gólfbita með fr. skrúfum 10x140 1 stk. i hvorn gólfbita
14. Rennubúnaður
15. Þakkantaklæðning 20x120
16. 35x35 neglt utaná sperru með 3 stk. 3" galv
17. 50x50 neglt upp undir sperru með 2 stk. 3" byssusamur eða 2 stk. 4" galv
18. 12 mm rásaður krossviður
19. Bárustál, negling sjá skýringatexta
20. Þakklæðning 25x150 negling, sjá skýringatexta
21. Þakpappi
22. Útloftunarrör D=40 mm 1 stk i hvert sperrubil
23. Vindpappi
24. Þakleinangrun 170 mm steinull
25. Vinkill BMF 160x50x3x40 1stk hvoru megin við sperru, borðabolti 12x210 i gegnum sperru og borðabolti 12x90 i gegnum reimstykki útvegs
26. Reimstykki útvegs 50x150
27. Sperra 50x200
28. Útveggjaklæðning 20 mm þykk
29. 16 mm loftrúm milli klæðningar og krossviðs
30. 9 mm vatnsheldur krossviður klæddur á grind
31. 20 mm gólfspónaplötur skrúfaðar niður i bólfbita
32. 0,20 mm þolplast
33. 150 mm steinullareinangrun milli gólfbita
34. 12 mm krossviður sniðin milli gólfbita
35. listi 25x25 negldur á gólfbita til að halda uppi trétexi
36. Vinkill BMF 105, borðabolti 10x70 i gegnum gólfbita og borðabolti 10x70 i gegnum hlíðarstykki gólfs
37. Lagnagrind útveggja 35x35
38. Undirstykki útveggjagrindar 50x150
39. Vinkill BMF-90 borðabolti 10x70 i gegnum stoð og fr. skrúfa 10x170 ofan i hlíðarstykki gólfbita
40. Borðab. 10x90
41. 50x150 hlíðarstykki gólfs fest við gólfbita, sjá nr. 36
42. Vinkill BMF 160x50x40x3 borðab. 12x90 i gegnum sperru og borðab. 12x120 i gegnum yfirstykki grindar
43. Yfirstykki burðarinnvegs 2x45x95
44. Vinkill BMF 90 með styrkingu borðab. 12x70 i gegnum stoð og borðab. 12x120 i gegnum tvöfalt yfirstykki burðarinnvegs
45. Stoð burðarinnvegs 45x95
46. Lausholt útveggjagrindar 50x150
47. Vinkill BMF 90 borðabolti 10x70 i gegnum stoð og 10x90 i gegnum yfirstykki útveggjagrindar
48. 15 mm. Vatnsh. Krossviður beggjamegin á sperru negling kams. 40/60 16 stk. i hverja plötu i lim
49. Stoð útveggjar 50x150
50. Vinkill BMF 90 með styrkingu borðab. 12x70 i gegnum stoð og borðab. 12x70 i gegnum undirstykki burðarinnvegs

SUMARHÚS ORMSVÍK

SNIDMYNDIR.
04. apríl 2006.

MKV. 1 : 20.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

ABS teiknistofa S - 567-5107.

Nr. SN1