


GRUNNMYND – FRÁRENNSLIS- OG NEYSLUVATNSLAGNIR, 1:50

**FRÁRENNSLISLAGNIR**

Skolplögn, regnvatnslögn í grunni og lóð. Pípur skulu vera 1. flokks PVC plastpípur með gúmmíþéttingum. Undir pípur skal leggja 150 mm jöfnunarlág úr sandi sem þjappast vandlega. Hæð jöfnunarlagsins skal hafa belg pípnana og skal taka úr fyrir múffum eftir þjöppun þess.

Lögnin skal vera bein milli stefnubreytinga. Allar stefnubreytingar og tengingar skal gera með þar til gerðum tengistykkjum. Eftir að pípur hafa verið lagðar skal fylla að með sandi. Þykkt sandlags skal vera að minnsta kosti 200mm mælt á pípuhrygg. Allar 90°- uppbyggjur skal gera úr 2 45° beygjum Þakniðurföll tengjast í púkk utan við hús.



Undirritun samræmingarhönnuðar:

**NEYSLUVATNSLAGNIR**

Neysluvatnslagnir skulu vera ryðfrí stálror tengd með klemmdum tengjum. Lagnir skulu einangraðar með ádragshólkum eða PP húð. Neysluvatnslagnir rör í rör skulu vera Pex eða PB lagnir og skulu vera í hlífðarröri þegar lögnin er lögð.

**TÁKN**

- Skólplögn
- - - Regnvatnslögn
- HL Handlaug
- VS Vatnssalerni
- SB Sturta
- EV Eldhúsvaskur
- ÞV Þvottavél
- ÞN Þakniðurfall

A	04-10-06	Verkteikning	AS	FIS
Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.

**HESTUR, LÓÐ 69, GRÍMSNES**  
 SUMARBÚSTAÐUR  
 FRÁRENNSLIS OG NEYSLUVATNSLAGNIR  
 GRUNNMYND

**VST Verkræðistofa**  
**Sigurðar Thoroddsen hf.**  
 Austurvegur 6, 800 Selfoss, kt. 611276-0289  
 Sími: 577 5015 Fax: 577 5010, veffang: www.vst.is

Hannað:	AS	Teiknað:	kjk	Yfirfarið:	EBJ
Samþykkt					Kt.: 261047-4119
fh. VST hf:					
Tölvaskrá:	K: \2004.11\19\teikn\lagn\pipu\201-203.DWG				
Mkv.	1:50				
Dags:	Okt. 2004	Nr:	2004.1119	2.01	A