



SKÝRINGAR
 EINANGRUN: TVÖFALT GLER
 GLUGGAR: 150 mm STEINULL
 ÚTVEGGIR: 200 mm ÞAKULL
 RAK: 75 mm PLAST
 GÖLF: 75 mm PLAST
 GÖLFGEISLAAGNIR: GEISLALAGNIR ERU Ø18x2.0 PEK MED SUREFNISKAPU LAGÐAR SKV. TEIKNINGU GEISLALAGNIR SKAL PRÝSTIÞRÓFA Á SAMÁ HÁTT OG KRÖÐUR LAGNIR NEMA VÍÐ 5 BAK PRÝSTING. ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD AF RANNSOKNARSTOFNUN BYGGINGARJÖRNADARINS.
 ATHUGIÐ: GERA ÞARF SÉRSTAKAR RÁÐSTAFANIR TIL AD VERNDA RÖR ER LEGGJAST UNDIR VEGGI, TD MED 4mm STÁLPLÖTU OFAN Á LAGNIR

REIKNAD SKV: ÍST EN 1264-2:1997

ILÖGN: 0,04 $\frac{m^2}{m^2}$
 FLÍSAR: 0,02 $\frac{m^2}{m^2}$
 PARKET: 0,05 $\frac{m^2}{m^2}$
 ÞYKKI TEPPI: 0,10 $\frac{m^2}{m^2}$
 MÖTSTAÐA INN: 0,13 $\frac{m^2}{m^2}$

VARMAGJÖF M.T.T VATNSHITA (dæmi)
 FRAMRÁS 45°, BAKRÁS 40°

GÖLFEFNI	FJARLÆGD	VARMAGJÖF
	MILLI PÍPNA (m)	(°C)
FLÍSAR	0,25	105
---	0,20	121
---	0,15	139
PARKET	0,25	82
---	0,20	92
---	0,15	103
TEPPI	0,25	68
---	0,20	75
---	0,15	83

HÁMARKSYRRÖRÐSHITTI GÖLFA ER ALMENN 29°C
 EN 35°C ÚT VÍÐ ÚTVEGGI (þaðarsvæði). EINNIG ER HEIMILT AD HAFNA 35°C Í BAKHERBERGI.
 DÆMI UM AFKÖST GÖLFHITAKERFIS VÍÐ HÁMARKSHITA (ekkerit gölfeffni) q Fmax (29°C) q Fmax (35°C)
 MILLIBÍL (°C) (°C)
 0,25 93 142
 0,20 98 154
 0,15 104 167

LEIÐGERDIR:
 - - - - - FRAMRÁS GÖLFGEISLA (TÚR)
 - - - - - BAKRÁS GÖLFGEISLA (RETÚR)
 - - - - - FRAMRÁS GÖLFGEISLA Í ÍDR.RÖR
 - - - - - BAKRÁS GÖLFGEISLA Í ÍDR.RÖR

LENGD Á GÖLFGEISLASLAUFUM

SLAUF	STADS.	AFKÖST PÖR (W)	LENGD (m)
1	STOFA/BORÐST./ELDHÚS	5135	80
2	STOFA/BORÐST./ELDHÚS	5135	80
3	STOFA/BORÐST./ELDHÚS	5135	83
4	STOFA/BORÐST./ELDHÚS	5135	86
5	HJÓNAHERBERGI	1700	65
6	HJÓNAHERBERGI	1700	70
7	HERBERGI	995	64
8	GANGUR	990	49
9	GANGUR	990	50
10	SJÓNVARP/HERBERGI	605	70
11	BAÐHERBERGI	990	92
12	BILAGEYMSLA	4220	77
13	BILAGEYMSLA	4220	75
14	BILAGEYMSLA	4220	84
15	GEYMSLA	240	24
16	SNYRTING	165	16
17	ANDDYRI	530	31
18	HERBERGI	865	53
19	HERBERGI	820	63
20	HERBERGI	940	67
HEILDAGRUKORF HÚSS		15.536	1279

HÓLSBRAUT 20, GRÍMSNESI
 LAGNIR Mkv
 GRUNNMYND GÖLFHITALAGNA 1:50
 SNÍÐ 1:20
 SKÝRINGAR
 HANNAÐ: TEIKNAD: FRUMSTÆRD BLAÐS: DAGS:
 BL A1 13 JÚLÍ 2006
 SIÐIÐ Í GEYMSLU: VERKNR. BL.NR.
 06-04-029-31.dwg 06-03-029 312
 HÖNNUÐUR: *Birgir Leif*
 Birgir Leif Ólafsson kt. 200270 5179

SAMRÆMINGARADILLI: VGS Selfossi

VEX EHF
 VERKFRÆDISTOFA
 EYRARVEGUR 32 800 ÁRBORG
 482 1400 vex@vex.is