



Skýringar:

- Lagnir séu 3x1,5q huldar 16mm plastpípulögn.
- Smáspennulagnir séu huldar 20mm plastpípulögn.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A.
- Hæð á rofum sé 110cm, tenglar og smáspenna 20cm.
- Hæð á veggjólsum sé 175cm.
- Hæð á veggjólsum á böðum sé 200cm.
- Hæð á útljólsum sé 175cm.
- Nema annars sé getið.

Skýringar	Gunnar Viggósson Lögiltur raflagnahönnuður Suðurási 28, 110 Reykjavík s. 822-2855 kt. 010564-3449	Verkefni Kambsbraut 40 Grímsnes- og Grafningshreppi 801 Selfoss	Lýsing Grunnmynd Raflögn	Dags. Sept. 2012 Kvarði 1/50	Hannað GV Teiknað GV	Blað 1 af 4 Verknúmer 1207-121
-----------	--	--	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---