

Skipulags- og byggingarfræðisúppveita bs.
Yfirfarið
19. DEÞ. 2014
Á. G. Þórsson
Byggingarfræðingur

BMF VINKILL no 105 FESTUR
MED 8stk 40/40 KAMBSAUM Í
BOTNSTYKKI OG 4stk Í SPERRU

BMF VINKILL no 105 FESTUR
MED 8stk 40/40 KAMBSAUM Í
BOTNSTYKKI OG 4stk Í SPERRU

BMF VINKILL no 105 FESTUR
MED 8stk 40/40 KAMBSAUM Í
BOTNSTYKKI OG 4stk Í SPERRU

BMF VINKILL no 105 FESTUR
MED 8stk 40/40 KAMBSAUM Í
BOTNSTYKKI OG 4stk Í STOD

65*300mm SPERRUR c/c600mm

45*145mm c/c 600mm

2*45*220mm BITI YFIR
RENNIHURD

LAUSHOLT c/c 1200mm

45*145mm c/c 600mm

BMF VINKILL no 105 FESTUR
MED 8stk 40/40 KAMBSAUM Í
BOTNSTYKKI OG 4stk Í STOD

FESTIBOLTAR ø12*200mm c/c 1200mm
OG Á ÖLLUM ENDUM FESTIR MED HILTI
HIT-HY 200 LIMI

TJÓRUPAPPI, ÞREFALDUR
MILLI STEINS OG TIMBURS

LAUSHOLT SÉU SETT MILLI VEGGRINDA
MED 1200mm MILLIBILI

S2 SNEIDING Í GRIND mkv 1:20

BMF VINKILL no 105 FESTUR
MED 8stk 40/40 KAMBSAUM Í
BOTNSTYKKI OG 4stk Í SPERRU

BMF VINKILL no 105 FESTUR
MED 8stk 40/40 KAMBSAUM Í
BOTNSTYKKI OG 4stk Í SPERRU

BMF VINKILL no 105 FESTUR
MED 8stk 40/40 KAMBSAUM Í
BOTNSTYKKI OG 4stk Í SPERRU

65*300mm SPERRUR c/c905mm

45*145mm c/c 600mm

LAUSHOLT c/c 1200mm

45*145mm c/c 600mm

BMF VINKILL no 105 FESTUR
MED 8stk 40/40 KAMBSAUM Í
BOTNSTYKKI OG 4stk Í STOD

FESTIBOLTAR ø12*200mm c/c 1200mm
OG Á ÖLLUM ENDUM FESTIR MED HILTI
HIT-HY 200 LIMI

TJÓRUPAPPI, ÞREFALDUR
MILLI STEINS OG TIMBURS

LAUSHOLT SÉU SETT MILLI VEGGRINDA
MED 1200mm MILLIBILI

S3 SNEIDING Í GRIND mkv 1:20

TRÉVERK

GÆDAFLOKKUR LÍMTRÉS ER L 40.
ADRIÐ BURÐARVIÐIR ERU ÚR HÚSPURRU EFNÍ Í FLOKKI T1
ALLIR FESTIHLUTIR ÚR JÁRNI SKULU GALVAN-
HÚÐADIR, NEMA ANNARS SÉ GETIÐ
ÞAR SEM TRÉ LEGGST AÐ STEINSTEYPU EDA STÁLI, KOMI
ASFALTPAPPI MILLI TRÉS OG STEINS/ STÁLS
FÚAVERJA SKAL SPERRUENDA OG ÞÁ HLUTA TRÉS.
SEM STEYPAST INN EDA LEGGJAST AÐ STEYPU, MED
C-TOX EDA SAMBÆRILEGU EFNÍ, TVÆR UMFERÐIR
UNDIR BOLTAHAUSA OG RÆR, SEM HERDAST AÐ TRÉ,
KOMI SKIFUR MED KANTLENGD 3 x d OG ÞYKKT 0,3 x d

UM MEDFERÐ TIMBURS OG SMÍÐAVINNU GILDIR ÍST-413
SPERRUR ERU 45*220mm, STYRKLEIKAFLOKKUR T1 SKV
ÍST.DS.413
RAKAFLOKKUR IU

Í SMÍÐAVID SKAL BORA FYRIR ÖLLUM SKRÚFUM 5mm OG
STÆRRI MED BÖR SEM ER 0,9*KJARNAPVERMÁL SKRÚFU
BURÐARVIRKI HÚSSINS ER ÚR 45*145mm SMÍÐAVID, STYRK-
LEIKAFLOKKUR T1 SKV, ÍST.DS.413. RAKAFLOKKUR I

LÍMTRÉ SÉ Í SAMRÆMI VID ÍST.DS.413, STYRKLEIKAFLOKKUR L40

ALLUR SAUMUR, SKRÚFUR OG AÐRAR MEKANISKAR FESTINGAR
SÉU GALVANHÚÐADAR

ÞAK SÉ KLÆTT MED 24*150mm BORDUM, NEGLT
MED 3stk 75mm SAUM Í HVER SAMSKYTTI
VEGGIR SÉU KLÆDDIR MED 12mm VATNSVÖRDUM
GRENIKROSSVID OG NEGLDIR MED 50mm SAUM
c/c 150mm

SKYRNINGAR

ENDURSKOÐUN	DAGS.	TEIKN/YFIRF.
H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		

VERKKAUPLI
GISLI GEIR SIGURJÓNSSON
VERKHEITI
KAMBSBR. 9, ÖNDVERÐARNESI
EFNI
BURÐARÞOL - SNEIÐINGAR

VERKFRÆÐISTOFAN*
möndull
Bláskritun 8, 105 Reykjavík
Sími 8927991, f. 591 1541139
Nafnang sveinbjörn@möndull.is
SVEINBJÖRN JÓNSSON
Byggingaverkfræðingur

TEIKN
SvJ
YFIRFARID

VERK NR/BLAD NR
2327 / S301


DAGS. DTGAFU
NOV. 2014

KENNITALA DTGEFANDA
261254-7949

STÆRD
A1

ENDURSK.
S301

DTGEFID
SVEINBJÖRN JÓNSSON



Teikning þessi er gefin út af undirritaðum fyrir hönd eignaða höfundaréttar.
Teikninguna má ekki afrita með neinum hetti, að hluta til eða í held án skriflegs leyfis höfundar.