

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
09 FEB. 2015
M. Gagnbjörnsson
Byggingarfulltrúi

TREVIKIRI:
GÆDAFLOKKAR - TIMBURGÆDI
LÍMTRÉ SKAL VERA GL32 OG BURÐARVIÐIR SKULU ALMENNT VERA C18 SKV. ÍST EN 338, NEMA ANNAD SÉ TILGREINT Á TEIKNINGU. KROSSVIÐUR SKAL VERA MINNST 5 LAGA GRENKROSSVIÐUR (WBP). RAKASTIGI Í TIMBRI VIÐ UPPSETNINGU SKAL EKKI VERA HÆRRA EN 15%.


KRAFTSPERRUR:
LASKAR:
GALVANISERADAR GADDAPLÖTUR FRÁ AB-TRAFÖRBAND. STÆRÐ GEFIN Í HxB Í mm. ÞYKKT 1.5mm. PRESSADAR Á SAMSEYTI Í VERKSMÍÐJU SG-HÚS. MIÐAD ER VIÐ 1200mm MIÐJUMÁL SPERRA.

FESTINGAR:
F1*: FESTING EININGA VIÐ GÓLF
ALMENNT F14 OG F15 Á ÖLLUM VEGGEININGUM VIÐ GÓLF, NEMA AD ANNAD SÉ TEKID FRAM.
F2*: SPERRUFESTINGAR
ALMENNT F24 Á ÖLLUM SPERRUM VIÐ VEGG, NEMA AD ANNAD SÉ TEKID FRAM.

ALMENNT MÁ SJÁ FESTINGAR Á TEIKNINGUM NR. 203 Á TEIKNINGU NR. 206 MÁ SJÁ FRÁGANG Á GAFL- OG SKÁSTÍFUM OG NEGLINGU ÞAKKLÆÐNINGAR. DREGARAR ERU ALMENNT 2x48x223 OG NEGLAST SAMAN MEÐ 4"NÖGLUM c/c 300, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

FESTIJÁRN, NAGLAR, BOLTAR OG SKRÚFUR:
STÁLGÆDI Í TIMBURFESTINGUM SKULU VERA A.M.K. ST37-2 SKV. DIN 17100. ALLAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERADAR EDA RYÐFRÍAR. ÖLL FESTIJÁRN, BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR Í GAGNVARIÐ TIMBUR SKULU VERA HEITGALVANISERUÐ EDA RYÐFRÍ. EKKI MÁ NOTA SAMAN RYÐFRÍJA NAGLA OG GALVANISERUÐ FESTIJÁRN.

VEGGEININGAR:
NÚMER VIÐ VEGG VÍSA TIL GRUNNGERÐA SBR. KERFISTEIKNINGU AF EININGUM.
-H-: HORNEINING (EINING + 145mm).
G-130-90: GLUGGAEINING ÞAR SEM HÆÐ GLUGGA ER 1300mm EN HÆÐ UPP UNDIR GLUGGA ER 900mm.
ALLAR EININGAR ERU KLÆDDAR 9mm KROSSVIÐI.



Kerhraun 55			
BURÐAVIRKI			MKV 1:50
VEGGJA- OG ÞAKPLAN			
Hannað	Teiknað	Dags.	Teikn.nr.
HI	HI	01.12.14	202
Hönnuður	Kt.050244-4319		

SIDAST MÓTTAÐ: 22.5.2012 16.12.23 ÚTPRENTAÐ: 11.2.2012 11.24.20 SKRANKNAFR: BURÐARVIRKI