



**VATNSLAGNIR:**

**PIPUR**

Öll pípumál eru nafnmál í mm. Lagnir eru í "rör í rör" kerfi. Ídráttarrör eru úr HD en ídregin rör PEX. Vatnslagnir skal þrýstiprófa með köldu vatni í 24 tíma við 8 bar þrýsting. Allt lagnaefni skal vottað frá Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins. Bil milli helta- og kaldavatslagna skal ekki vera minna en 30 cm.

**SKAMMSTAFANIR:**

- HL HANDLAUG
- SV SKOLVASKUR
- SB STURTUBAÐ
- BK BADKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- VS VATNSSALERNI
- UV UPPBOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- BR BRUNASLANGA
- GS GARÐSLANGA
- HR Hreinslötur
- LP LOFTPÓÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFT)
- LN/LU LÖGN NIÐUR/UPP

**LÍNUGERÐIR:**

- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN

Kaldavatsniögn að handlaug, eldhúsvaski og salerni skal setja í fyllingu undir gólfplötu.

Eðli breytingar	Af.	Sp.	Dags.	Br.

Svavar M. Sigurjónsson Byggingarteknifréðingur kt. 180867-3419					
Verk: Selhóll í landi Hæðarenda Grímsnesi - Lóð A					
Lagnir					Mkv:
Neysluvatnslagnir, grunnmynd					Mkv: 1:50
Mkv:					
Hannað: S.M.S.	Telknað: S.M.S.	Yfirfarið:	Dags: 10.07.2006	Verknr: 06-15	Telkn.nr: P-03
Samþykkt: <i>Svavar M. Sigurjónsson</i>					