




MÖTTIRID
24 FEB. 2012
Gudni Þórisson
Byggingafulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahv.



KVERKSUDA
a-mál 6mm



t=10mm
ÞVERMÁL GATA = 13mm

120x110x10mm SÚLUPLATTI
BOLTAÐUR VIÐ STEYPU MEÐ
4 STK. M12x200 MÚRBOLTUM

FESTING GÓLFBITA VIÐ 48x198 LÍMTRÉSBITA:
MEÐ 48x138 BMF BJÁLKASKÓ
NEGLING:
2x3 STK KS 40/40 Í GÓLFBITA
2M10 BORÐABOLTA Í GEGN
6 STK KS 40/40 Í BITA

22mm SPÓNAPLÖTUR SKRÚFAÐAR
Í GÓLFBITA MEÐ
4,4/51 SKRÚFUM c/c 150

FESTING GÓLFBITA YFIR VEGGI
STIKKNEGLING 2 STK N38/100
Í VEGGLÆGJU

2 STK 48x98 UNDIR LÍMTRÉ

90x200 LÍMTRÉSBITI

140x200 LÍMTRÉSBITI

2 STK 48x98 UNDIR LÍMTRÉ

FESTING LÍMTRÉSBITA VIÐ STODIR:
80x240 GATAPLATA NEGLING 2x10 STK KS40/40.
Á EINNIG VIÐ UM ALLA BITA SEM LIGGJA Á
2x48x98 STODUM.

90x200 LÍMTRÉSBITI

48x198 c/c 600

90x200 LÍMTRÉSBITI

/// BURÐARVEGGUR BYGGÐUR UPP MEÐ 50x100 GRIND c/c 600.
9mm KROSSVIÐ EÐA 12mm SPÓNAPLÖTUM ANNARS VEGAR.
NEGLING GN28/50 c/c 100. YFIR GÖTUM SÉ 48x148 FELLT Í
STODIR 3 STK N31/80 Í HVERJA STOD.

TRÉVIRKI:

HÖNNUNARÁLAG:
EIGIN ÞYNGD ÞAKS EG=0.5 kN/M2
VINDUR zref=6.000m q_{ref}=1.66 kN/M2
SNJÓR ÁLAGSSVÆÐI 1 S_k=1.0 kN/M2

S_k = m_i x C_e x S*

m_i = FORMSTUULL HÁÐUR FORMI OG LÖGUN ÞAKS FYRIR
ÞAKHALLA 0-30° ER m_i 0.8
C_e = AFFOKSSTUÐULL TEKIN SEM 0.6
S* = 2.1 kN/m2 (SNJÓÁLAGSSVÆÐI 1)

ALMENNT:

ÖLL MÁL SKULLU STAÐFEST SKV. AÐALTEIKNINGUM. EF
MISRÆMI ER SKULU AÐALTEIKNINGAR VERA RÁÐANDI, ÞÓ BER
AÐ LÁTA HÖNNUÐI VITA AF MISRÆMI. ÖLL MÁL ERU Í
MILLIMETRUM NEMA ANNAD KOMI FRAM.

GÆDAFLOKKAR - TIMBURGÆÐI

LÍMTRÉ SKAL VERA GL32 OG BURÐARVIÐIR SKULU ALMENNT
VERA C18 SKV. ÍST EN 338, NEMA ANNAD SÉ TILGREINT Á
TEIKNINGU.

KROSSVIÐUR SKAL VERA MINNST
5 LAGA GRENIKROSSVIÐUR (WBP).

RAKASTIG Í TIMBRI VIÐ UPPSETNINGU SKAL
EKKI VERA HÆRRA EN 15%.

VEGGEININGAR:

NÚMER VIÐ VEGG VÍSA TIL GRUNNGERÐA SBR.
GRINDARTEIKNINGU.
ALLAR EININGAR ERU BYGGÐAR UPP MEÐ 48x148 OG KLÆDDAR
9mm KROSSVIÐI.

FÓTSTYKKI : 48x148, GAGNFÚAVARID

AEROFIL-PULSA EÐA ILMDOBORDI KOMI UNDIR FÓTSTYKKI

STODIR : 48x148

VEGGLÆGJA : 48x148

ÖLL SAMSEYTI NEGLIST MEÐ 3 STK. GN 30/90.


FESTIJÁRN, NAGLAR, BOLTAR OG SKRÚFUR:

STÁLGÆÐI Í TIMBURFESTINGUM SKULU VERA A.M.K. ST37-2
SKV. DIN 17100.

ALLAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERADAR EÐA
RYÐFRÍAR.

ÖLL FESTIJÁRN, BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR
Í GAGNVARID TIMBUR SKULU VERA HEITGALVANISERUÐ EÐA
RYÐFRÍ.

EKKI MÁ NOTA SAMAN RYÐFRÍA NAGLA
OG GALVANISERUÐ FESTIJÁRN.



VERKFRÆÐI OG RÁDGJÖF ehf
AUSTURVEGI 38 800 SELFOSSI

SÍMI: 578 0100 GSM: 866 3684
www.verkor.is verkor@verkor.is

LYNGBREKKA 16

BURÐARVIRKI	MKV:	----
MILLIGÓLF	MKV:	1:50
FESTINGAR	MKV:	----
HANNAÐ:	TÓMAS ELLERT TÓMÁSSON	TEIKNVAÐ:
VERKNÚMÉR:	110DX	SKRÁARNAFN:
DAGSETNING:	29.04.2011	TEIKNING NÚMÉR:
		230