



KERFISMYND HITÁ- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EDA KÜLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÓTPRÝSTILOKI (T.d. Danfoss AVDA20)
- 11. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 0-30°C)
- 12. ÞRÝSTJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)
- 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR.
- 15. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR.
- 16. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 17. ÁLAGSSTYRD DÆLA 1,0 l/sek
- 18. MÓTORLOKI, TENGDUR VID LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI
- 19. HITÁ- OG ÞRÝSTIST. LOKI AVTQ ÁSAMT REGLIR, UNIONAR BEGGJA VEGNA
- 20. VARMASKIPTIR T.D. DANFOSS, [XB 06H-1 26] EDA SAMBÆRILEGUR.
- 21. BLÖNDUNARTÆKI FYRIR HEITAN POTT
- 22. SEGULLOKI
- 23. STJÖRNSTÖÐ OG YFIRHITAVARI (T.d Germina, Danfoss)
- 24. ROFI (AF/A) INNRENNSLI Í POTT.

HITALÖGN FRAMRÁS: \_\_\_\_\_  
HITALÖGN BAKRÁS: - - - - -  
NEYSLUVATN KALT: \_\_\_\_\_  
NEYSLUVATN HEITT: \_\_\_\_\_



VERKFERDISTOFA ARBORGAR ehf  
AUSTURVEGI 69 RÖD SELFOSSI  
SÍMI 480 4800 FAX 480 4801  
www.verkarborg.is verkarborg@verkarborg.is

**LÆKJARBREKKA 28**

LAGNIR	MKV:
TENGIRIND	MKV:
SNID OG SKÝRINGAR	MKV:
HANNAÐ: T. ELLERT TÓMASSON	TEKNAÐ: TET
VERKJÖMUR: 10041	SKRÁRNAFN: 10041-520
DAGSETNING:	SAMÞYKKT:
13.09.2010	TEKNIÐ NÖMUR: 561

201170-3979

ÚTPRENTAD: 13.9.2010 17:05:55  
 SÍÐAST VISTAD: 13.9.2010 15:38:24