



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram. Horft er á grindur utan frá þegar þær eru teiknaðar, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru 48_{148} nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulina stöða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólmur krossviður (t.d. birnikrossviður). Krossviður festist með 28_{65} C150 í rakapólið lim. Þétting (Acrofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:
Saumur 38/100 minnst 2x2 stk skáneglist í hver samskeyti
Festing á fótstykki
Múrbolta M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Borðdypt = 95 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt >= 80 mm.

- F1**
1 stk. vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. M12 bolti gegnum stoð með 1 stk. 48 mm gaddaplötu. M12 múrbolti, 1 stk./vinkil (sjá texta um festingu á fótstykki).
- F2**
2 stk. vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. M12 bolti gegnum stoð með 2 stk. 48 mm gaddaplötu. M12 múrbolti, 1 stk./vinkil (sjá texta um festingu á fótstykki).
- F3**
2 stk. vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. Vinkill boltast með M12 bolta gegnum stoð, nota skal 40:40 ferkannaða skífu eða 12 mm borðbolta, nota skal 1 stk. 48 mm gaddaplötu vinkilmeginn. Í stað bolta má einnig nota 8 stk. ks. 4/40 í hvern vinkil. M12 múrbolti, 1 stk./vinkil.
- F4**
2 stk. vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. Vinkill boltast með M12 bolta gegnum stoð, nota skal 40:40 ferkannaða skífu eða 12 mm borðbolta, nota skal 1 stk. 48 mm gaddaplötu vinkilmeginn. Í stað bolta má einnig nota 8 stk. ks. 4/40 í hvern vinkil. M12 múrbolti, 1 stk./vinkil.
- F5**
1 stk. vinkill BMF 105 með styrkingu. 2 x 6 stk. 40:40 ks.
- F6**
Sjá sérteikningu.
- F7**
BMF súlskór D 100 x 70. Súlskór er lindur með steypulími 250mm ofan í undirstöðu. Súla er negld með 2x6 stk. ks. 4:40 og einnig 1 stk. M12 bolti í gegnum súlu.

Br. nr.	Dags.	Af.	Þreyting
A			
B			

Lækjarbrekka 29 801 Selfoss	Teikn nr: 210
Burðarvirki Grunnmynd veggja	Frumstærð: A2
Dags: 24.08.06	1/50
Samþ: <i>[Signature]</i>	V.nr: 06 050

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFÖSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS