ÞN Í PÚKK

K=-0,56 VS SB K=-0,60 PVC ø100 20 o/oo K=-0,62

330 1370 HL/GN 280 1680

ÞN Í PÚKK

PVC ø100 20 o/oo

K=-0,43 2870 HL/GN 1185 380 SB VS K=-0,66 PVC ø100 60 o/oo K=-0,74

1670 ÞN Í PÚKK

FIX
GK=0,00
FGK=0,08

K=-0,44 2870 HL/GN 1185 380 SB VS K=-0,72 PVC ø100 70 o/oo K=-0,81

ÞN Í PÚKK 1670

K=-0,46 2870 HL/GN 1185 380 SB VS K=-0,78 PVC ø100 60 o/oo K=-0,88

1670 ÞN Í PÚKK

PVC ø100 20 o/oo

K=-0,44 2870 HL/GN 1185 380 SB VS K=-0,83 PVC ø100 100 o/oo K=-0,96 K=-0,97

ÞN Í PÚKK 1670

FIX
GK=0,00
FGK=0,00

PVC ø100 20 o/oo

K=-1,02 PVC ø100 200 o/oo HL/GN K=-0,56 330 640 1060 1750 600 80 960 SV/GN SV/GN K=-0,47 PVC ø100 200 o/oo K=-1,04 K=-1,05 K=-1,06 2050 BV 295 VS

SK NF

ÞN Í PÚKK

ÍDRÁTTARRÖR ø40
FYRIR SNJÓBRÆÐLSU

ÞN Í PÚKK

K=-1,11

PVC ø100 20 o/oo

ÞN Í PÚKK

FIX
GK=0,00
FGK=0,08

EV+UÞ 1880 K=-0,84

PVC ø100 300 o/oo K=-1,25

PVC ø100 20 o/oo

ÍDRÁTTARRÖR FYRIR RAFMAGN

ROTÞRÓ 3200 LÍTRAR STÆRÐ ROTÞRÓAR ER MIÐUÐ VIÐ 6-8 PERSÓNUR OG NOTKUNARSTUÐULL 0.5

20000

ø110 PEH

BR ø600

ø110 SITURLÖGN 5 o/oo

ÚTLOFTUN ø50

BR ø600 JARÐVEGSDÚKUR ø110 PEH ø110 SITURLÖGN 5 o/oo ROTÞRÓ

FRÁGANGUR ROTÞRÓAR 1:100

1510 HP Í PÚKK K=-1,18 1100

⊠NF Í PÚKK

ÞN Í PÚKK

403 557 1085 VS 1270 HL/GN NF

SB SB K=-0,89 K=-0,45 950 1550

ÞN Í PÚKK

PVC ø100 140 o/oo

SITURLÖGN PVC ø100 5 o/oo

SITURLÖGN PVC ø100 5 o/oo

SITURLÖGN PVC ø100 5 o/oo

BRUNNUR ø1000

PEH ø50

DÆLA

LÍFRÆN HREINSISTÖÐ BIOKUBE MARS 30 PE

LOFTDÆLUR

FRÁGANGUR ROTÞRÓAR OG SITURLAGNA SJÁ LEIÐBEININGAR FRÁ HOLLUSTUNEFND

SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. NR. 311

PVC ø100

K=-1,59

PVC ø100 20 o/oo

MÓTTEKIÐ
18 MAI 2009
Byggingafulltrúi sbsvs. Ámesþings og Flóahr.

DAGS:	NR:	BREYTINGAR:	SAMÞ:
26.02.2008	A	bakniðurföll færð	
30.03.09	B	Hreinsistöð batt við	

FIX
GK: STEYPTUR KÓTI
FGK: FRÁGENGIN GÓLFKÓTI

0 1000 2000 3000 4000 5000 mm
1:50

GRUNNMYND. 1:50

VERKFRÆÐIÞJÓNUSTAN EHF
SKEIFAN 19 • 108 REYKJAVÍK • SÍMI: 517 9050 • NETFANG: tekn@tekn.is

VERK: NESJAVELLIR LÓÐ NR. 15		DAGS: 11.02.2008	
HLUTI TEIKNINGAR: FRÁVEITUKERFI ROTÞRÓAR & SITURLAGNA GRUNNMYND 1.HÆÐ	HÖFUNDAR: Jón Guðmundsson 280255-4329; Guðmundur Hansson 151263-3649; Svavar M. Sigurjónsson 180867-2419	VERKNÚMER: 301	
	ÁBYRGÐARMAÐUR: Sigurður P. Ásbergsson 070259-3469	ÚTGÁFA/RÝNI: EININGAHÚS	
		MÆLIKV.: 1:50	
TEIKNAÐ: BÓS/GH TEIKNAÐ: BÓS/RR YFIRFARIÐ: JG		TEIKN. NR.: 301	ÚTGÁFA: B

D:\verkefni 08\0801 Nesjavellir\Teikningar\L - teikn\301 Nesjavellir.dwg
1.4.2009 08:57:02