
















SKÝRINGAR VID TEIKNINGAR.

Á teikningum eru tæki og búnaður merkt með eftirfarandi hætti:

VS	táknar vatnssalerni
BS	táknar þvagskál
BK	táknar baðkar
SB	táknar sturtubað
HL	táknar hnadlaug
EV	táknar eldhúsvask
RV	táknar ræstivask
SV	táknar skolvask
UP	táknar uppþvottavél
PV	táknar þvottavél
GK	táknar garðkrana
GN	táknar gólfniðurfall
SN	táknar svalaniðurfall
PN	táknar þakniðurfall
F	táknar fallpípu
HRL	táknar hreinsilágu

MERKINGAR LAGNA.

	Pökkuð skóplögn
	Pökkuð regnvatnslögn.
	Hálfpökkuð regn- og jarðvatnslögn
	Jarðvatnslögn.
	Kalt neysluvatn.
	Heitt neysluvatn.
	Framrennsli hitalagna.
	Bakrennsli hitalagna.
	Renniloki.
	Renniloki með spindli upp úr jörð.
	Einstreymisloki.
	Tæmingarloki.
	Töppunarstaður fyrir kalt vatn.
	Töppunarstaður fyrir heitt vatn.
	Blöndunartæki.

ALMENNT

- Öll ónefnd mál á teikningum eru í mm nema hæðarkótar sem eru í m.
- Öll mál og kótar á teikningum eiga við yfirborð steypu.

FRÁRENNSLISLAGNIR

- Frárennsliagnir úr plasti skal leggja í jörð samkvæmt IST - 65 miðað við auðveld skilyrði.
- Steypt frárennsliör skal leggja á þjappaðan sand en grafið skal undan múffum þannig að rörin liggja á belgnum.
- Múffur steyptra röra skal þétta með gúmíhringjum af viðeigandi gerð eða með íslegnum tjörubornum hampi sem múrað er yfir.
- Frárennsliagnir ofan botnplötu skulu vera úr polypropylen plasti, táknað með PP á teikningum eða pottjárnri, táknað með J á teikningum.
- Fallpípur skal festa neðan við múffur.
- Draga skal plastpípur í sundur í múffum um 10 mm.
- Frárennsliagnir í veggjum skal einangra með 25 mm glerrull og vefja með plastdúk.

NEYSLUVATNS- OG HITALAGNIR.

- Neysluvatnslagnir skulu vera galvanhúðaðar stálpípur.
- Pípur í hitalagnir skulu vera svartar heildregnar stálpípur.
- Öll tengistykki skulu samsvara pípum að gerð.
- Láréttar pípur skal festa þannig upp að ekki verði lengra milli festinga en 100 x þvermál viðkomandi pípu, eða 2,0 m
- Festa skal hverri pípu fyrir sig þannig að hún geti hreyfst óháð öðrum pípum og þannig að lengdarbreytingar (hitabensla) verði óhindruð.
- Öll upphengi og festingar skulu vera ryðvarin.

Íbúðarhús í landi Reykjaness í Grímsnesi

LAGNIR
Almennar skýringar

MÆLIKVARDI
DAGSETNING 30. júní 1998

NÝVERK

NÝJA VERKFRÆDISTOFAN, LEIFUR BENEDIKTSSON
Brekkuseli 24, 109 Reykjavík, - Sími 587 3224

skyr-b.dwg
verk nr. teikning nr. breytingar

9805 - 20