



ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
Burðarvirðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en límtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja asfaltþappa.

GRINDUR:
Fótstykki: 45x145, gagnfúavarið.
Stoðir: 45x145
Veggægja: 45x145
Millispil / lausholt: 45x145 c/c, sjá teikningu.
Öll samskeyti neglist með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGJAGRINDUR:
9mm rakapólinn (WBP) 5 laga grenikrossviður, negldur í rakapólið lím með GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:
F5: 2 stk. BMF GATAPLÖTUR 2x80x240
NEGLING: 2x(2x6) STK. KS 40/40
F6: 1 stk. vinkill BMF 105 með styrkingu.
Negling 2x6 stk. KS 40/40 í vinkil.
N1: Negling 3 stk. N46/125 í hverja stoð, alls 18stk.

AÐRAR FESTINGAR SJÁ TEIKNINGAR.

STÁLVIIRKI OG FESTINGAR
Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunaraðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hlíðsjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Ekki má nota saman ryðfría nagla og galvaniserað festijárn. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra stáhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna skal uppfylla DS 316.

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| Útgefandi: | 05.11.10 | GP | Frumútgáfa |
| Dagsetning: | | Af: | Skýring: |
| Sogsbakki 18 | | | Teiknúmer: |
| Ásgarðslandi, Grímsnesi | | | 210-02 |
| Burðarvirki: | | | Mælikvarði: |
| Grindarteikningar útveggja | | | 1:50 |
| Skýringar | | | |
| Hannað: Guðjón Þórisson | | Teiknað: Guðjón Þórisson | |
| Dagsetning: | 05.11.10 | Verknúmer: | 10 006 |
| Frúmtærð: | | A2 | |
| Ábyrgðarm. og réttthafi: | | | 200752-4659 |