



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útbrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm.
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfrítt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskur
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalemi SB: Steypibað
 ÞV: Uppþvottavél

Kalt vatn: _____
 Heitt vatn: _____

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:

Sogsbakki 30
 Grimsnes og Grafn. hrepp

Teikn nr:
530-01

Lagnir
 Neysluvatnslagnir

Frumstærð:
A2

Dags: 14. sept. 2006 1:50 Hann: PH

Samp: *[Signature]* 020 162-3099 V.nr06 114 Teikn: PH

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS