

A Almennt snið í útvegg
Mkv. 1:10

Ef gluggi er breiðari en 2m kemur. Lausholt undir glugga 35 x 120 mm. Festist með 2 skrufum 5 x 100mm í hverja stoð. Tekið úr stoðum fyrir lausholti undir rugga. (Fyrir frágang undir glugga)

Stoð 50x150mm

BMF vinklar nr. 105 koma á hvora hlið, festingar BMF saumur 5x4x4 í hvem væng Skrufa 5x120mm

Múrbotli 12 x 200mm m/m 600, komi í annan vinklinn á hverri stoð, hinn vinkillinn festist við reim með 4 skrufum BMF nr. 95535.0


Fótream 50x150mm
Þéttleisti l.d. lllmod 20/10-18mm

Undirstaða réttist af með líögn undir útveggagrind ef með þarf.


Einangrunarlisti 12x100mm, Steinull

Milliklossi 80 x 80 x 10mm krossviður, Komi þar sem boltar eru.


Undirstaða 200mm.



C Almennt snið í útvegg.
Mkv. 1:10



B Almennt snið í útvegg.
Mkv. 1:10



SKÝRINGAR

Grind 45x145 m/m 600 mm er í útveggjum, 50x100mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Límré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt Grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9 mm krossviði, til vindstífgingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 15mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Á þó ekki við um límré, þar má nota hringlaga skífur Ø25 mm.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
 meter teiknistofa ehf Þverholt 3, 270 Mosfellsbær Sími: 5678922, Fax: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is			
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:			
SOGSBAKKI 32, GRÍMSNES OG GRAFNINGS-SHREPP			
SNIÐ A, SNIÐ B, SNIÐ C OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRA 454-801-SOGSBAKKI 32	HANNAÐ FÓ	TEIKNAD FÓ	YFIRFARIÐ FÓ
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 454-B06	MKV. 1:50	BLAÐ NR. B-06
	DAGS. 10.10.2012	VERK NR. 454	