

GRUNNMYND HITALÖGN

HITALÖGN Í GÓLFI :


Í GÓLFHITALÖGNINA ERU NOTADAR 20/2 mm PEX PLASTPÍPUR MED SÚREFNISSPERRU. AD LOKINNI NIDURSETNINGU OG TENINGU SKAL TRÝSTIPRÓFA GÓLFHITAKERFID MED SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA OG SKAL LÖGNIN STANDAST PRÓFID ÁÐUR EN LÖGN ER HULIN

PÍPURNAR LEGGJAST MED 10 cm , 15 cm EDA 20 cm MILLIBILI. FRÁ ENDANLEGU GÓLFYFIRBORDI OG NIDUR Á LAGNIR SKULU VERA 4 cm.

SJÁ FREKARI SKÝRINGAR ER AD Á BLADI HV 1

SKRÁ YFIR AFKÖST OG LENGDIR GÓLFHITALAGNA

SLAUFNA NR	W	STADSETNING	C/C (cm)	MESTA LENGÐ (m)	VATNSRENNSLI L/KLST.
1	700	HERBERGI	15	50	115
2	500	HERBERGI	15	43	82
3	1150	STOFA	15	77	185
4	1150	STOFA	15	90	185
5	600	ELDHÚS	15	52	100
6	700	HERBERGI	15	52	115
7	700	BAD OG ANDDYRI	15	47	115
SAMTALS:				411	897



Dæmigerð gólfhitaslaufa

SUMARHÚS Á LÓÐ NR. 6 Í LANDI HÆÐARENDA
GRÍMSNESHREPPÍ ÁRNESSÝSLU
LANDNÚMER 205105
15. 04. 2006. MKV. 1:50.
GRUNNMYND HITALÖGN Í GÓLFI

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

ABS teiknistofa S - 566-6613 . 567-5107 Nr.H1