



GRUNNMYND MKV. 1:50

BYGGINGARLÝSING

HÚSIÐ ER BYGGT ÚR TIMBRI EN GRUNNAD Á STEYPTUM ÞVERVEGGJUM. ÚTVEGGJAGRINDUR ERU BYGGÐAR ÚR 48x123mm c/c 600mm. UTAN Á GRIND VERÐUR KLÆTT MED 9mm VATNSLÍMDUM KROSSVIÐ. ÞVÍNÆST KEMUR 20 mm LOFTUNARBIL. ÚTVEGGIR VERÐA KLÆDDIR AÐ UTAN MED KÚPTRI TIMBURKLÆDNINGU. GLUGGAR ERU ÚR TIMBRI. ÞAK ER BYGGT ÚR TIMBRI. SPERRUR VERÐA ÚR 50x200mm c/c 1000mm. KLÆDDAR MED 12mm PANILKLÆDNINGU OG OFAN Á HANN KOMA LEKTUR 50X125 c/c 600 OG ÞVÍNÆST 9mm KROSSVIÐUR, ÞAKPAPPI OG ÞAKSTÁL.

EINANGRUN

GÓLF ER EINANGRAÐ MED 150mm STEINULL. ÚTVEGGIR ERU EINANGRAÐIR MED 125 mm STEINULL. ÞAK ER EINANGRAÐ MED 125 mm STEINULL. Á VEGGI OG LOFT KEMUR RAKAVARNARLAG INNAN VIÐ EINANGRUN. ÞVÍNÆST LAGNAGRIND OG SVO VEGGJAKLÆDNING

EINANGRUNARGILDI GÓLFS ER 0,23 W/m²°C
 EINANGRUNARGILDI ÚTVEGGJA ER 0,22W/m²°C
 EINANGRUNARGILDI ÞAKS ER 0,25 W/m²°C.

Í GLUGGA ER NOTAÐ K-GLER MED U=1,8 W/m²°C

HÚSIÐ SKAL STAÐSETT Á LÓÐ Í SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA. MÆNISSTEFNA SKV. FYRIRMÆLUM BYGGINGAFULLTRÚA.

LITUR Á HÚSI FALLI AÐ UMHVERFI. ÞAK VERÐUR KOKSGRÁTT OG TIMBURKLÆDNING TÓNUÐ Í VIÐARLITUM.

SKÓLP SKAL TENGJA VIÐ 2200 m3 ROTÞRÓ SEM STAÐSETT SKAL Í SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA. ÞÓ EKKI NÆR LÓÐARMÖRKUM EN 10m.

GRÁVATN SKAL LEIÐA Í GRJÓTSVELG AMK. 8 m3.
 FARA SKAL AÐ LEIÐBEININGUM Í RB-BLAÐI Rb (53),012, VATNSVEITU-, HITAVEITU- OG FRÁVEITULAGNIR Í DREIFBÝLI.
 FRÁGANGUR RÓTÞRÓAR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ LEIÐBEININGAR UMHVERFISSTONUNAR.

TVÖ BÍLASTÆÐI SKULU VERA INNAN LÓÐAR VIÐ GÖTU.

SKÝRINGAR VEGNA ELÐVARNA

- > TÁKNAR RÝMINGARLEIÐ VIÐ ÚTGAN
- |BO TÁKNAR BJÖRGUNAROP
- [R] REYKSKYNJARI

STAÐSETNING SLÖKKVITÆKJA OG REYKSKYNJARA SKAL GERD Í SAMRÁÐI VIÐ SLÖKKVILIDSSTJÓRA.

HELSTU STÆRÐIR

BRÚTTÓ FLATARMÁL HÚSS 58,9 m²

KVÖÐ UM 2 BÍLASTÆÐI INNAN LÓÐAR.

STOÐVERK - BYGGINGAVERKTAKAR ehf

Sími 483 5009 Fax: 483 5007
 Símar: 660 8730, 660 8731 og 660 8732

SKIPASUND 21, HRAUNSLANDI, GRÍMSNESI

FRÍSTUNDAHÚS

GRUNNMYND

DAGS: 11. SEPTEMBER 2005 HANNAÐ: SB TEIKNAD: SB

SVANUR BJARNASON
 VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.

Sími/fax: 483 5108
 GSM: 896 3910

kt. 040365-5679
 Netfang: svanurb@simnet.is

BLAÐ NR: 101 VERK NR: 05-013
 KVARDI: 1:50, 1:1000