



### SKÝRINGAR

- ÖLL RÖR ERU Ø 16 mm OG ÍDREGIN 1,5 mm VÍR?
- HÆÐ ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 1100 mm,
- HÆÐ LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 200 mm.
- HÆÐ TENGLA Í BADI, ÞVOTTAHÚSI, WC OG BÍLSKÚR SKAL VERA 1100 mm.
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A.
- HÆÐIR ERU MIÐAÐAR VÍD FULLFRÁGENGINGU GÓLF OG MIÐJA DÓS.
- HÆÐ TENGILS VÍD ROFA SKAL VERA SÚ SAMA OG ROFANS.
- GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AD TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VÍD KOMANDI TÖFLU. DÆMI: T,1 ER GREIN 1 FRÁ TÖFLU T.
- BEITA SKAL NÚLLUN OG LEKA STRAUMSROFVÖRN SEM SMERTISPENNUVÖRNUM.
- TAFLA T, ER AÐALTAFLA STAÐSETT Í HOLI
- TAFLA T1, SKAL VERA U.Ð.B. H x B x D 600 x 600 x 150.
- HÆÐ AD MIÐJU TENGLA YFIR ELDHÚSBORDI 1000 mm.
- ÖLL RÖR FÝRIR FJARSKIPTATENGLA SKULU VERA 20 mm.
- SPENNAR FÝRIR HALOGENJÓS SKULU VERA MEÐ INNBYGGÐUM DIMMI OG STÝRT MEÐ DRÝSTIROFA
- DRAGA SKAL PLASTKAPAL AD ÚTILJÓSUM OG ÚTITENGLUM
- ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA LAGNIR AD TÆKJUM OG EFTIR ADSTÆÐUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM
- HAFNA SKAL TIL HLIDSJÓNAR MÁLSETTAR TEIKNINGAR AÐALHÖNNUÐAR ÞEGAR MÆLT ER FÝRIR DÖSUM OG VEGGJUM
- ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VÍD HLÍÐ Í LOFTUM EDA VEGGJUM SKAL HAFNA A.M.K. 30 mm BIL Á MILLI RÖR DANNIG AD STEYPA GETI RUNNID NIÐUR Á MILLI
- MÁLMLUTA LAGNA TÆKJA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA
- JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FÝRIR HEITA OG KALDA-VATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARÐBINDINGUNNI OG SKAL HUN UPÞFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR

NEMA ANNARS SE GETID.

- ⊕ Jarðtenging
- ✈ Tvöfaldur tengill
- ✈ Einfaldur tengill
- ⊕ Rofi
- ✕ Veggljós
- ⊕ Loftljós
- ⊕ Samrofi
- ⊕ Tvöfaldur rofi
- ⊕ Loftnetstengill
- ⊕ Taflla / mælakassi
- ⊕ Krossrofi
- ⊕ Símatengill
- ⊕ Hreyfiskynjari öryggiskerfi
- ⊕ Reyfiskynjari
- ⊕ Bjalla
- ⊕ Handboði
- ⊕ Drýstirofi
- ⊕ Ljósdeyfir
- ⊕ Rör upp á næstu hæð
- ⊕ Rör niður á næstu hæð
- ⊕ Rör gegnum hæð
- ⊕ Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
- ⊕ Tölvutengill
- ⊕ Hreyfiskynjari á vegg
- ⊕ Hreyfiskynjari á loft 360°
- NL ⊕ Neyðarljós
- ÚT ⊕ Útljós
- ⊕ Spennir fyrir halogenljós
- ⊕ Mixtengill fyrir loftnetskerfi
- ⊕ Reyfiskynjari með hljóðgjafa í sökkli
- ⊕ Háatalarategill
- ⊕ Segullæsing
- ⊕ Talmaborð
- ⊕ Hreyfiskynjari
- ⊕ Myndavél

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

HÖNNUÐUR:

Þór Stefánsson

YFIRFARIÐ:

Þór Stefánsson

SAMÞYKKT:

KT:

BREYTINGAR:

VERKHEITI:

Sumarhús

Undirhlíð 17

Grímsnesi

VERKHLUTI:

Afstöðumynd, einlínumynd, snið, sökkulskaut og skýringar

Mkv: 1:50 / 1:500



RAFLAGNATEIKNINGAR

ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR

EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718

NETFANG: rafteikn@gmail.com FAX 482 3366

ÚTPRENTAÐ: 20.12.2014 16:31:49

SÍÐAST VISTAÐ: 20.12.2014 16:31:42

TÖLVUNAFN: Raflögn-1874.dwg

SLÓÐ: F:\OD\Verk\SUMARHUS\Undirhlíð 17\Myndir

VERKNÚMUR: BLAÐ

1874-2014-065 1 af 2

DAGSETNING: 19 desember 2014