

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 06 JUNI 2014
Ólafur Þórunn
 Byggingarfulltrúi

		Smáspenna	Sameiginlegt
	Pípur ø16	NL Loftdás f. ljós með neyðarbúnaði	Pípur ø20
	Pípur í gólfi ø16	LED neturiljós	Pípur í gólfi ø20
	Strengur	HR 2200 Hreyfiskynjari hæð 2200	Smáspennudás hæð 200
	Flatkapall	Ljóssemi	Smáspennudás hæð 1100
	Snúrur	Jarðbinding	S Sími hæð 200
	Sökkuskaut	Sönnir	L Loftnet hæð 200
	Tengill hæð 200	Pípur fara niður	Tölvutengill hæð 200
	Tengill hæð 1100	Pípur fara upp	DS DyraSími hæð 1500
	Einfaldur rofi í dás hæð 1100	Loftdás fyrir halogenljós	H Hétalari hæð 1100
	Einfaldur rofi í dás hæð 800	Loftdás með spennuhlífi fyrir halogenljós	Hnappur hæð 1100
	Samrofi hæð 1100	Loftdás fyrir halogenljós skv. lampaplani	Loftdás til tengingar
	Krossrofi hæð 1100		1500 Veggdás hæð 1500
	Tvöfaldir rofar í einni dás hæð 1100		ÖK Hurðanemi öryggiskerfis
	Tveir einfaldir rofar hæð 1100		Hnappaborð öryggiskerfis hæð 1500
	Þrjátíðdimmur 1x500W hæð 1100		Hreyfiskynjari öryggiskerfis
	2x210W Þrjátíðdimmur í einni dás hæð 1100		Hurðanemi
	2x500W Þrjátíðdimmur í tveimur dásum hæð 1100		GA Lagnaleið, möguleiki á gardnumstýringu
	Þrjátíðrofi, gefur merki til snertidimma hæð 1100		Hurðaðopnun
	Hnappur hæð 1100		R Reykskynjari
	Rofi og tengill í tveim dásum hæð 1100		HR Hreyfiskynjari öryggiskerfis
	Loftdás fyrir ljós		G Gasskynjari öryggiskerfis
	Veggdás fyrir ljós hæð 1800		Handboði
	Loftdás til tengingar		Bjalla
	Veggdás til tengingar hæð 600		Flauta
	Gardnumstórn		Gaumljós
	Útljós		Pípur fara niður
			Pípur fara upp

Skýringar

Öll mál eru frá fullfráengnu gólfi og í miðja dás eða úr miðri dás í miðja dás eða í fullfráenginn vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bíl á milli röra þannig að stýpa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Til snertispennuvammar skal nota náúllun og lekastraumsrofvörn.

Málmhluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Málstraurur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldavatsnægn. Skila skal málningu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.

Öll tákni eru lúknrenn og ber að samræma lagningu að tækjum eftir aðstoðum á staðnum og eftir sérteikningum.

VERKHÖNNUN
 VERKFRÆÐIRÁÐGGJÖF
 AKRALLIND 6, 203 KOPAVOGI
 Sími: 570-8800, KTI: 690 127-1280
 WWW.VERKHÖNNUN.IS, VERKHÖNNUN@VERKHÖNNUN.IS

Br.	Dags.	Braying	Br.	Sp.

Magnús B. Þórðarson Kt:030879-4149
 Samþykkt frá Verkhönnun ehf.
 Undirritun samráðgjafar:

VERKASÚP
VALHNJÓKASUND 1
 RAFLAGNIR
 ALMENNAR SKÝRINGAR

Skýringar				
Höfundur	Yfirfarand	Tekni	Dags.	Málkerfi
2014-01-022 VS-1000 A				
Verkefni	Teikningarnúmer			

Öll útdrátt og afritun teikninga að hluta eða heild er nóð skriflegu leyfi heimilandi