



KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

HUGSANLEG SNJÓBRÆÐSLA

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- ▶ RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EDA KÚLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÓTÞRÝSTILOKI (T.d. Danfoss AVDA20)
- 11. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 0-30°C)
- 12. ÞRÝSTIJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)
- 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER DN25 MAPRESS RYDFRITT
- 14. HITASTYRDUR LOKI (T.D. DANFOSS AVTB20 20-60°C)
- 15. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER DN20 MAPRESS RYDFRITT
- 16. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 17. ÁLAGSSTYRD DÆLA 1,0 l/sek
- 18. MÓTORLOKI, TENGÐUR VÍÐ LOFHTITANEMA Í HVERJU RÝMI
- 19. BLÖNDUNARTÆKI FYRIR HEITAN POTT
- 20. SEGULLOKI
- 21. STJÓRNSTÖÐ OG YFIRHITAVARI (T.d. Germina, Danfoss)
- 22. ROFI (AF/A) INNRENNSLI Í POTT.

STJÓRNLOKI FYRIR HVERJA SLAUFU
STYRIST AF HITANEMA Í HERBERGI.
HITANEMI STADSETJIST Á INNVEGG
SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA
(1.6m - 2m FRÁ GÖLF)

ÚTPRENTAD: 23.2.2007 16:45:44

SÍÐAST VISTAD: 23.2.2007 16:36:53

SGHUS
VERKFRÆÐISSTOFA ÁRBORGAR ehf
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSS
SÍMI 480 4800 FAX 480 4801
www.veitarborg.is veitarborg@veitarborg.is

AUSTURVEGI 69 800 SELFOSS
SÍMI 482 3850 FAX 482 3851
NETFANG sghus@sghus.is
VEITFANG www.sghus.is

VADNES 3, GRÍMSNESI	
LAGNIR:	MKV:
KERFISMYND	MKV: 1:50
MKV:	
HANNAÐ: GUNNAR SIGURÞÓRSSONTEIKNÁÐ:	GUNNAR SIGURÞÓRS.
VERKUNUMÉR: 6180	SKRÁRNAMN: 6180_bv-U1.dwg
DAGSETNING:	SAMÞYKKT:
23.02.2007	<i>[Signature]</i>
TEKNING NÚMÉR:	
330	

201170-3979