



Grunnmynd sökkull fundament
1:50

Grunnmynd sökkull plata
1:50

ATH

Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum
 Stálgæði = Ks500 (B500B)
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjoppun sbr. tækningu B001

Táknað að gat komi í sökkul. Almenn merking gata:
 NB þýðir kóla á neðri brún gata. EF=efri brún. Hæð og breidd eru almennt gefin, ella skulu götin vera 400mm breið og 400mm há. Kringum göt komi 2K12

GRUNDUN

GRUNDUN SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ EUROCODE 7
 SÖKKLAR STEYPIST Á MALASPJÓDA. NOTA SKAL BURÐARHÆFA, FROSTÞÓJNA MÖL. MEFTA STEINÁSTÆRÐ SKAL VERA 10 AF LAGDRYKTI. FILLING SKAL BLÉTT. ÞANING AÐ HÁMARKSÞÖPPUN NÁST. E2=140. E2E1=20. ÞÖPPUN SKAL VERA SAMBÆRLEGG 5 TN. VÍÐRÓVALTARA SEM EKKI ER YFIR MAX 400MM LAG. Þ SINKUM. LEYFLEGG HÁMARKSÁLÁG FRÁ SÖKKULUM ER <0,30 MPa.

ÁLAG

ÁLAGSTÍÐUN ER Í SAMRÆMI VÍÐ EUROCODE 1
 GRUNDUNDI ÁLAGS:
 NOTÁLAG Á PLOTU 2,0 kN/m²
 SNJÓÁLAG 3,0 kN/m²
 STEINSTEYPA 25 kN/m²
 GRUNDHÖGUN 0,4 kG
 LEYFT ÁLAG Á FYLLINGU 300 kN/m²

Allar málsetningar eru í mm.

Bygging nr.:	Texti:	Dagur:
VKG verkfræðistofa		
kt: 521203-4040		
S: 699 6679 / 896 1267		
Byggingarstjóri:	021065-5369	Byggingateknifráðingur:
✓ Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateknifráðingur:
Verktali:	Hildur Magnúsdóttir 33	
Kilhraun, Skeiða- og Gnúpsverjareppi		
Hannaf:	e-mail:	Teknað:
KM	krnsi77@internet.is	KM
Dagsetning:	Tekning:	Yfirskó:
18.05.10		BGA
Málsvæði:	Grunnmynd	
1:50	Sökkull + plata	
Samþykkt hönnuð:	Númer teikningar:	
<i>[Signature]</i>	B000	
Samþykkt samþykkingarhönnuð:	Verknumur:	
<i>[Signature]</i>	10-100	