



MÖTTEND
25.11.17

ATH
 Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum
 Stálgæði = Ks500 (B500B)
 Stöypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjöppun sbr. teikningu B001
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.
 Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar suður skulu vera vandaðar og gallalausar.
 Suðuvinnna skal fullnægja ákvæðum staðala IST EN10111 og
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1
 umferð.
 Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og
 lakað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

Breyting nr.	Texti	Dagur
-	-	-
Verkgreind ehf. kt: 470111-1270 S: 699 6679		
✓ Kristmann Magnússon 060177-3339 Byggingateknifræðingur		
Vestur: Kilhraun, Áshildarstígur 33		
Skeiða- og Gnúpvörjareppi		
Hannað KM	e-mail krissi77@internet.is	Teknað: KM
Dagsetning 12.05.10	Tekning	Virkið BGÁ
Mælikvarði 1 : 10	Stálgrind snið, deili	
Sambærkt hönnuð Verkgreind ehf. kt: 470111-1270	Númer teikningar B 316	
Sambærkt samþrátt hönnuð Hlucís Smarðdóttir	Vörkunúmer 10-100	