



MÖTTEND
25.11.11

ATH
 Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum
 Stálgaði = Ks500 (B500B)
 Steypugaði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjöppun sbr. teikningu B001
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.
 Stálbitar og festingar skulu vera S235
 Allar suður skulu vera vandaðar og gallalausar.
 Suðuvinnu skal fullnægja ákvæðum staðals IST EN1011 og
 suðugaði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1 umferð.
 Allt stál sem fer á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lakað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

Skýring nr.	Tæði	Dagur
Verkgreind ehf.		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateknifræðingur
Verkefni:	Kilhraun, Ashildarstígur 33	
	Skeiða- og Gnúpvörjartreppi	
Höfundur:	KM	Talmasá: BGA
Netfang:	krist77@internet.is	
Dagsetning:	12.05.10	
Mærkvæði:	1:10	
Stálgrind		
snið, deili		
Sandþykki þönnu:	Verkefni:	Númer teikningar:
	Verkgrind ehf. Kt. 470111-1270	B 318
Sandþykki skilværingarhönnuðu:	Verkefni:	Númer:
	Verkgrind ehf.	10-100

Ólafur S. Magnússon