



ATH
 Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum
 Stálgræði = Ks500 (B500B)
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjöppun sbr. teikningu B001
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.
 Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar suður skulu vera vandaðar og gallalaugar.
 Suðuvinna skal fullnægja ákvæðum staðals IST EN1011 og
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1 umferð.
 Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lakað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

Breyting nr.	Texti	Dagur
Verkgrind ehf. kt: 470111-1270 S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateknifráeðingur
Varkali: Kihraun, Áshildarstígur 33 Skeiða- og Gnúpverjahreppi		
Hannað	e-mail	Teiknað
KM	krisst77@internet.is	KM
Dagsetning	Teikning	Yfirleð
12.05.10		BGA
Málsvæði:	Hlutateikning	
1: 10	Stálbitar	
Sambykki hönnuð:	Verkgrind ehf. Kt. 470111-1270	Númer teikningar
Sambykki samráðingarnöfnuð:		B 402
		Vörðslunúmer
		10-100