



ATH
 Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum
 Stáltegund = Ks500 (B500B)
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjoppun sbr. teikningu B001
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.
 Stálbitar og festingar skulu vera S235.
 Allar suður skulu vera vandsáðar og gallalaugar.
 Suðuvinnna skal fullnægja ákvæðum staðals IST EN1011 og
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lækkað 1 umferð.
 Allt stál gæm fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lækkað 2 umferðum.

Breyting nr.	Texti	Dagur
Verkgreind ehf. kt: 470111-1270 S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateiknafræðingur
Verkefni:	Kilhraun, Áshildarstigur 33 Skeiða- og Gnúpvörjahreppi	
Hannað:	KM	Teknað: BGA
Dagsetning:	12.05.10	Yfirfært:
Máskvaði:	1:10	Teikning:
Hlutateikning Stálbitar		
Sambýtt höfundur:	Verkgreind ehf.	Númer teikningar:
Sambýtt samráðgjafarhöfundur:	Kt. 470111-1270	B 405
		Versnúmer:
		10-100