



Í vegg komi járna grind K10 c 20 lárétt, c 25 lárétt 5cm frá úbrún veggja.
 A skástikada svæðinu komi að aukri grind í innri brún K12 c 35 í kross
 Plötupykkt í miðju skal vera 20cm
 Steypuþétti 5200 eða sambærileg gæði.
 Sjá nánar meðf. skýringar.

Tengijárn K10 c 30 skal setja út úr veggenda við fjós 1,2m niður fyrir plötu. Lengd 50cm
 Fimmia skal setja samstænar járn fyrir mjólkurhúsi. Staðsetning í samráði við Vilmund.

Alagsforsendur:
 Nótalaag venjulegt: 500kg/m²
 — Överjulegt (t.d. traktor) Punktalaag 1tonn.
 Járn í vegg miðast við hlíðarbrýsting 400kg/m²

Fjós og haughús Steidháholti

Plata yfir haughúsi

KVARDI:	NR. 4
1:50	DAGS:

TEIKN: H.B./smk SAMP. Hóli. Þjarnasniðkerfi

BR NR.	DAGS.	BREYTING	AF	REIKN.	TEIKN: H.B./smk	SAMP.