



GRUNNMYND SÖKKLA
mkv. 1:50

SKÝRINGAR:
Hús skal reysa á þjappaðri frostþolinni fyllingu.
Innan í sökkla skal fylla með sams konar fyllingu.
Steypa í sökklum skal standast ákvæði um a.m.k. 5200.
Kambstál skal standast kröfur um a.m.k. K550.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

TEIKNISTOFAN
TORGID
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, Fax 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús P. Guðmundsson,
byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

SMÁBYLI
HEIDARGERÐI
GNÚPVERJAHREPPI

Tekningarheiti: GRUNNMYND SÖKKLA

Dags. 01.12.1999 Kvæði 1:50

Hannað PF Teknað VÓJ Samþ.

Verkef. 99-835 Tekn.nr. 601 Breyt.nr.