



GRUNNMYND
S. 1:50

SKÝRINGAR:

GÓLFHITALAGNIR ERU PLASTPÍPUR Ø20, SEM VIÐURKENNDAR ERU FYRIR GÓLFHITAKERFI. GERT ER RÁÐ FYRIR AD INNRENNSLISHITASTIG VATNS Á KERFIÐ SÉ UNDIR 40°C. PÍPURNAR ERU LAGÐAR Í EINANGRUNARMOTTUR UNDIR GÓLFEFNI. BIL MILLI LAGNA ER 200 MM. GÓLFHITASTOFN FRÁ INNTAKI OG AD LAGNAKISTUM ERU Ø32.

NOTA SKAL LAGNAEFNI, VIÐURKENNT OG VOTTAD AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIÐNAÐARINS.

VARMASKRÁ			
NR.	STAD- SETNING	AFKÖST WÖTT	Lengd slauða M
001	Ne öri hæð	7.940	353
002	Efri hæð	7.120	307
SAMT.		14.960	WÖTT

Haukur Margeirsson byggingarverkfræðingur
 Verkfræðistofa - Suðurlandsbraut 8 - 108 Reykjavík
 Sími 562 2234 - GSM 699 8260 - Fax 552 3090
 kt. 070249 3919 - netfang: haukurm@simnet.is

Haukur Margeirsson

VERKHEITI HRAUNVELLIR, SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPP			
HEITI TEIKN HITALAGNIR, 1.HÆÐ GRUNNMYND			
HANNAD	HM	DAGS. ÁGÚST, 2007	VERKNR. 070227
TEIKNAD	ÞM	KVARDI 1:50	TEIKN NR. 305