

SKÝRINGAR.

HITAKERFI:


PIPUR SKULU VERA LÉTTDREGNAR SVARTAR STÁLPIPUR SAMKV. DIN 2440.
 ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR PLASTI MEÐ
 SÚREFNISHINRANDI LAGI T.D. WIRSBO pePEX. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. WIRSBO
 ÞAR SEM TENGISTYKKI ERU HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA
 ÚR AFZINKUNARFRÍU EFNI T.D. AMETAL FRÁ TA OG SÉRSTAKLEGA GERÐ FYRIR PEX RÖR OG RÖR Í RÖR KERFI.

PIPUR SKAL EINANGRÁ MEÐ 20 mm. GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA MEÐ
 PLASTDÚK EÐA SAMSVARANDI FRÁGANG.
 ALLAR OFNATENGINGAR ERU 10 mm.
 VIÐ ÚTREIKNINGA Á OFNASTÆRÐUM ER REIKNAD MEÐ DELTA T=40 GRÁÐUR.
 OFNAR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST 69.1, MINNSTA EFNISDYKKT 1,2 mm
 OG ÞRYSTIÐOL 8 atm.
 Á ÖLLUM OFNUM SKAL VERA STILLITÉ OG LOFTSKRÚFA.
 ALLIR OFNAR SKULU VERA MEÐ LOFTHITASTÝRÐUM (TÚR) KRÖNUM NEMA
 OFN Í BÍLSKÚR, ANDDYRI OG OFNAR SEM GÖLFHITALAGNIR ERU TENGÐAR VIÐ,
 SKULU VERA VATNSHITASTÝRÐIR (RETÚR) KRANAR.
 EF TÚR KRANAR KOMA NÁLÆGT OPNANLEGUM GLUGGA EÐA SVALAHURÐ
 SKAL LÁTA ÞREIFARA UNDIR OFNINN SKV. LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA.
 EINNIG SKAL STILLA KRANA SKV. LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA.
 GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ LENGÐ OFNA SÉ 10-15 CM INNFYRIR GLUGGAHLIÐAR OG
 HÆÐ OFNA SÉ 10-15 CM FRÁ GÖLFI OG FRÁ GLUGGAKISTU.
 ÞETTA SKAL SANNREYNAST Á STADNUM ÁÐUR EN OFNAR ERU KEYPTIR.

TAFLA YFIR OFNA

OFN	LENGD MEST (mm)	HÆÐ MEST (mm)	AFKÖST HEILD (w)	ATHUGASEMDIR
1-01	600	1160	526	HANDKLÆÐAOFN
1-02	600	600	841	
1-03	500	774	301	HANDKLÆÐAOFN
1-04	1600	600	2243	
1-05	1600	600	2243	
1-06	2800	600	3926	
1-07	900	600	1737	
1-08	900	600	1737	
SAMTALS:			13.554	

- SKOLPLÖGN
- - - PÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN
- · - HÁLFÖKKUÐ JARÐVATNSLÖGN
- · - KALDAVATNSHEIMÆÐ
- · - KALT NEYSLUVATN
- · - HEITT NEYSLUVATN
- LP RENNILOKI
- LOFTPÚÐI Ø25 L=30 CM
- FRAMRENNSLI HITALAGNA
- BAKRENNSLI HITALAGNA
- LOFTRÁS YFIR ÞAK



MÓTTEKIÐ

30 MARS 2009

Byggingafulltrúi uppsv. Árnæssýslu og Flóah.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.

DALVEGUR 18, 201 Kópavogur
 Sími 534-8815 Farsími 897-8132
 e-mail: haukur@vha.is
 Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað Í.H. Samþykkt: *[Signature]*
 Kennitala 301255-4629

LÆKJARBREKKA
 GNÚPVERJAHREPPI

LAGNIR
 GRUNNMYND OFNAKERFIS
 SKÝRINGAR, KENNISNIÐ

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-1.1 Verk nr. Skráningar nr.:

Áritun aðalhönnuðar: Útgáfa A Dags. MARS 09