


KJALLARI
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA
1:50



STADSETNING STÚTA
Í ÚTVEGG OG UNDIR
PLÖTU Í KJALLARA
Mkv. 1:20

SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU Í mm.
NEYSLUVATNSLAGNIR Í KJALLARA OG
Á 1. HÆÐ ERU RÖR Í RÖR KERFI.
ÍDRÁTTARRÖR ERU HD-polyeten EN ÍDREGIN
RÖR PEX RÖR.
ÞAR SEM EKKI ANNAD ER TEKID FRAM ERU
LAGNIR Ø16x2,0 PEX RÖR Í 25/20 SETT
UNDIR OG Í GÖLFPLÖTU.
NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED
KÖLDU VATNI Í 3 KLST. VID 15 BAR ÞRÝSTING
OG MINNKA ÞRÝSTINGINN EFTIR 30 OG 60 MIN.
OG SVO EFTIR 3 KLST.
Á 2. HÆÐ (Í RISI) ERU ALLAR LAGNIR OG TENGI
RÚSTFRI MANNESMANN RÖR.
KALDAVATNSLÖGNIN ER MED HLÍFDARKÁPU.
LAGNIR EINANGRIST MED MINNST 20mm
EINANGRUN, VAFID Í PLASTKÚK OG LÍMBAND
Á SAMSKEYTI EDA ANNAD SAMBÆRILEGT.
ÞRÝSTIPRÓFUN MED KÖLDU VATNI VID 8 BAR.

NIDURSTÖÐUR ÞRÝSTIPRÓFANA SKAL SKRÁ
Á TIL ÞESS GERT PRÓFUNARBLAD OG
VERA UNDIRRITAD AF PÍPULAGNINGAHEISTARA
HÚSSINS.

ALLT EFNI SKAL VERA VOTTAD AF
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIDNADARINS.

SKAMMSTAFANIR:

HL HANDLAUG
SV SKOLVASKUR
SB STEYPIBÁÐ
BK BÁÐKAR
EV ELDHÚSVASKUR
VS VATNSSALERNI
UV UPPÞVOTTAVÉL
PV ÞVOTTAVÉL
BR BRUNASLANGA
GS GARDSLANGA
LP LÖFTPÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
LN/LU LÖGN NIDUR/UPP

ATHUGID:

GERA ÞARF SÉRSTAKAR RÁDSTAFANIR
TIL AD VERNDA RÖR SEM LÖGD ERU
UNDIR VEGGI.

LÍNUGERDIR:

----- KALT NEYSLUVATN
----- HEITT NEYSLUVATN

MÁLSETNING MIDAST VID ÚTBRÚN SÖKKLA

LAXÁRDALUR, GNÚPV. HREPPI

LAGNIR; KJALLARA	Mælikvarði
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA	1:50
SNID OG DEILI	1:20

SKÝRINGAR

Hannað:	Teiknað:	Yfirritað:	Dagur:
GH	SST		25.10.2005
Síð & disk:	Skýrnafnr:	Verknr.	Bl.nr.
	05339-32	05339	321

Sambýtt

**VERKFRÆÐISTOFA
SUÐURLANDS EHF**

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netfi: verkud@verkud.is