



SKÝRINGAR:

HÖNNUNARFORSENDUR:

SNJÓR:
 -ÁLAGSSVÆÐI 1 Sk = 2,10 kN/m²
 -ÞAKHALLI 0 Sk₁ = 1,01 kN/m²
 Sk₂ = 1,01 kN/m²

VINDUR:
 q₀ = 1.82 kN/m²

NOTÁLAG:
 -GÖLFPLATA Í IBÜÐ 1.5 kN/m²

EIGINÞYNGD:
 -STEYPA 25 kN/m³
 -ÚTVEGGIR 1.0 kN/m²

GRUNDUN

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILLEGAN BURÐARHÆFAN BOTN, ÞAÐ ER KLÖPP EDA FROSTFRÍTT EFNI MED GRÖFLEIKA SEM SVARAR TIL MALAREFNIS EDA GRÖFARA, SAMBÆRILEGT EFNI LAGT OFAN Á KLÖPPINA, BLEYTT HÆFILEGA OG ÞJAPPAD. ÞJÖPPUNIN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR: (MÍÐAÐ VID PLÖTUÞRÓF): E₂ = 100 MPa
 E₂/E₁ ≤ 2.5

TIL VIDMIDUNAR:

TÆKI:	LAGÞYKKT	FJ. YFIRF.
5.0 tn VÍBRAVALTARI	0.4 m	6
0.5 tn VÍBRAPLATA	0.3 m	4
0.3 tn VÍBRAPLATA	0.2 m	4

MESTA ÁLAG Á GRUNN 0.07MPa

STEINSTEYPA

STEYPA ER C25/30 MED 300 Kg SEMENT í m³.
 LOFTINNIHALD STEYPU : 6-8 %
 V/S-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b) : < 0.55
 SIGMÁL STEYPU (S2) : 50 - 90 mm
 MESTA STEINASTÆRD : 32 mm
 TITRA SKAL ALLA STEYPU.

STEYPUHULA Á JÁRNUM

GILDIN EIGA VID UM VENJULEGAR ADSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHETTA ER MIKIL GILDA AÐRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÁRNA.

	PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÚLUR
INNANHÚSS	15	20	20	20
UTANHÚSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
STEYPT AÐ JÖRD	50	50	50	50

STEYPUSTYRKARSTÁL

STÁLGEÐI:

K - KAMBSTÁL fyk = 500 Mpa

BEYGING STÁLS

d= ALLIR SVERLEIKAR

SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT

EFTIRFARANDI:

ÞVERMÁL STÁLS, d í mm	10	12	16
SKEYTILENGD í mm	500	600	800

LÁRÉTT JÁRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

HÁHOLT SKEIDA OG GNÚPVERJAHN.

BURÐARVIRKI;	Melikvarði
GRUNNMYND SÖKKLA OG BOTNPLÖTU	1:50

Hannað:	Teiknað:	Yfirfarið:	Dags:
GH	EBB		ÁGÚST 2006
Sköð o. disk:	Skráarnmr.:	Verkev.:	Bl.nr.:
	06171-20	06171	201

Sambýkkir: *[Signature]*



Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verksud.is

GRUNNMYND SÖKKLA OG BOTNPLÖTU 1:50