



FRÁGANGUR GÓLFGEISLA Á 2.HÆÐ
1:20

2. HÆÐ
GÓLFHITALAGNIR, GRUNNMYND
1:50

SKÝRINGAR

GÓLFGEISLALAGNIR Í ÍBÚÐ ERU $\varnothing 16 \times 2,0$ PEX. MED SÚREFNISKÁPU, LAGÐAR SKV. TEIKNINGU Á EPS45 EINANGRUNARMOTTU. MIDAD ER VÍÐ AD NOTA AQUATHERM GÓLF-GEISLAKERFI. FARA SKAL AD LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA VARDANDI ALLA VINNU OG FRÁGANG.

ATH. KERFIÐ SKAL ÞRÝSTI- OG LEKAPRÓFA VÍÐ 10 BAR ÞRÝSTING Í 24 KLST. ÞEGAR ÍLÖGN ER LÖGD YFIR LAGNIR SKAL VERA FULLUR ÞRÝSTINGUR Á KERFINU.

REIKNAD SKV: ÍST EN 1264-2:1997
 ÍLÖGN 0.04 m²C/W
 FLISAR 0.02 m²C/W
 PARKET 0.05 m²C/W
 ÞYKKT TEPPI 0.10 m²C/W
 MÓTSTADA INNI 0.13 m²C/W

VARMAGJÖF M.T.T. VATNSHITA:

	MILLIBIL METRAR	VARMI W/M2
FRAMRÁS 45°C, BAKRÁS 40°C		
FLISAR.	0,25	105
---	0,20	121
---	0,15	139
PARKET.	0,25	82
---	0,20	92
---	0,15	103
TEPPI.	0,25	68
---	0,20	75
---	0,15	83

VARMAGJÖF M.T.T TIL GÓLFHITA:

MAX GÓLFHITI Á JADARSVÆÐI ER 35°C
 MAX GÓLFHITI Á ÍVERUSVÆÐI ER 29°C
 q Fmax q Fmax

MILLIBIL METRAR	29°C	35°C
0,25	93	142
0,20	98	154
0,15	104	167

HÁHOLT, SKEIDA OG GNÚPVERJAHN.

LAGNIR Málkvarði

GRUNNMYND GÓLFGEISLALAGNA 1:50

SKÝRINGAR

Hannöð: GH	Teiknóð: EBB	Yfirfóð: JÚLÍ 06	Dag: 313
Síð 0. disk:	Skránumfr: 06171-32	Verknr: 06171	Bl.nr. 313

Sambýkt:

VERKFRÆÐISTOFA SÚÐURLANDS EHF