




TAKA ÞARF GÖT Í SÖKKUL OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM. SJÁ NÁNAR Á LAGNATEIKNINGUM.

-  xx.xx ENDANLEGUR GOLFKÖTI Í m.
-  180 ÞYKKT PLÖTU Í mm.
-  STEFNA BURÐARJÁRNA

SNJÓALAG	ÁLAGSSVÆÐI 1	Sk	2.10 KN/m ²
		Skd1	1.01 KN/m ²
	ÞAKHALLI 18'	Skd2	1.08 KN/m ²
VINDALAG	GRUNNGILDI z = 6.0 m		1.82 KN/m ²
NOTÁLAG	GÖLF UNDIR STÓRCRIPUM		3.5 KN/m ²
NOTÁLAG	VÉLTEK GÖLF		12.0 KN/m ²
LÁRÉTT ÁLAG	GRIPA Á VEGGI		2.0 KN/m ²
EIGINÞYNGD	ÞAK		0.5 KN/m ²
EIGINÞYNGD	STFYPA		25.0 KN/m ³
STÁLGÆÐI	K - KAMBSTÁL	f _{yk} =	500 MPa

ALLT KAMBSTÁL ER SUDUHÆFT OG BEYGIST UM HJÓLASKIFU MED ÞVERMÁL SEM ER A.M.K. 8 SINNUM ÞVERMÁL STANGARINNAR.

SKEYTILENGD KAMBSTÁLS ER 40xd. d=ÞVERMÁL STANGAR. LÁRÉTT JÄRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

UMHVERFIS ÖLL GÖT SKAL SETJA 2 K12 ER NÁI A.M.K. SKEYTILENGD ÚT FYRIR ÖP, NEMA ANNARS SE GETIÐ.

STEYPA ER C25/30	MEÐ 300 Kg SEMENT Í m ³
LÖFTINNIHALD STEYPU	: 6-8 %
SIGMÁL STEYPU (S2)	: 50 - 90 mm
MESTA STEINASTÆRD	: 32 mm
TITRA SKAL ALLA STEYPU.	

GILDIN EIGA VID UM VENJULEGAR AÐSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHÆTTA ER MIKIL GILDA ADRAR REGLUR UM STEYPUHULU JARNA.

	PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÚLUR
INNANHÜSS	15	20	20	20
FLÖRAR	30	30	30	30
UTANHÜSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
ABURDARKJALLARI	40	40	40	40
STEYPT AÐ JÖRD	50	50	50	50


STÁLGÆÐI:
 K - KAMBSTÁL f_{yk} = 500 Mpa
 BEYGING STÁLS D = 5 x d
 d = ALLJR SVERLEIKAR
 SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT
 EFTIRFARANDI:
 ÞVERMÁL STÁLS, d Í mm 10 12 16 20
 SKEYTILENGD Í mm 500 600 800 1000
 LÁRÉTT JÄRN SEM KOMA Í HORN EDA
 ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

ATH, Í GÖLFPLÖTUM Á FYLLINGU OG SÖKKULVEGGJUM ER HEIMILI AÐ NOTA RAFSODIBBENDINET K189 Í STAD K10 c/c 250mm Í KRÖSS.

REYKHÓLL, SKEIÐUM

FJÓÐ, BURÐARVIRKI	Mallikvarði:
SÖKKLAR OG BOTNPLATA, GRUNNMYND	1:100
JARÐVINNUSNID	1:100

Hannað:	Teiknað:	Yfirfarið:	Dags:
GH	GH		Júlí 2007
Sköð á daga:	Skýrarnafn:	Verkfr.	Bl.nr.
	07121-21	07121	211

Sambærkt


**VERKFRÆÐISTOFA
 SUÐURLANDS EHF**

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netfi: verkfr@verkfr.is