



GRUNNMYND 1:50

ATHS.
Sjá mælagrind á BL.2.05

NEYSLUVATNSLAGNIR

- NEYSLUVATNSLAGNIR Á VEGGJUM Í TÆKNIRÝMI Í INNRÉTTINGUM OG VIÐ TÆKI SÉU PEXRÖR STYRKT MEÐ ÁLÞYNNUM (PEX/ÁL/PEX), SEM ÞOLA 70°C VIÐ 6 BÖR Í 50 ÁR, MEÐ TILHEYRANDI FITTINGS.
- DREIFIKISTA VIÐ MÆLAGRIND SÉ ÚR Ø25 AFSINKJÓLNU MESSING. AÐRAR DREIFIKISTUR SÉU Ø20 ÚR SAMA EFNÍ. FRÁ ÞEIM DEILAST LAGNIR AÐ HREINLÆTISTÆKJUM MEÐ "RÖR Í RÖR" KERFI LAGNIR FYRIR KALT VATN LEGGIST Á SANDLAG UNDIR EINANGRUN GRUNNPLÖTU. LAGNIR FYRIR HEITT VATN LEGGIST OFAN Á EINANGRUN GRUNNPLÖTU.
- "RÖR Í RÖR" KERFI MEÐ TILHEYRANDI TENGIDÓSUM OG DEILIRÖRUM SKAL HAFVA VOTTUN RB. TENGIRÖRIN ERU ÚR PEX INNAN Í VEL SVEIGJANLEGU PEH BYLGGJURÖRI. ALLT EFNÍ Í KERFINU SKAL VERA FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA.
- BEYGGJURADÍUS SKAL VERA MEIRA EN 5 SINNUM YTRA ÞVERMÁL PÍPU.
- ÞEGAR LAGNIR LIGGJA AÐ VEGG. ÞAR SEM TENGING ER Í DEILIRÖR EÐA TÖPPUNARSTAÐ, SKULU ÞÆR LIGGJA SAMSÍÐA VEGGNUM Í UM 300 mm FJARLÆGD FRÁ HONUM OG SÍÐAN AÐ TENGISTAÐ MEÐ 90° BEYGGJU.
- FESTINGAR SKULU VERA TRYGGAR MEÐ MINNST 1-1.5 m MILLIBILL.
- ENGIN ÓHREININDI MEGA BERAST MILLI KÁPU OG TENGIRÖRS, T.D. STEYPA EÐA GRJÓT.
- HREYFA SKAL TENGIRÖRIN Í KÁPURÖRINU STRAX EFTIR STEYPU TIL AÐ LOSA HUGSANLEGA KLEMMU.
- LAGNIR, SEM EKKI ERU "RÖR Í RÖR" SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm DRAGHÓLKUM Í ÁLKÁPU
- ÁÐUR EN SAMSEYTI ERU EINANGRUÐ SKAL PRÓFA ALLAR LAGNIR MEÐ 1.5 SINNUM INNTAKSPRÝSTINGI Í SAMFLEYTT 30 MÍN EN ÞÁ ER PRÝSTINGUR LÁTINN FALLA SNÖGGT NIÐUR Í 0.5 SINNUM INNTAKSPRÝSTING OG HÆKKI PRÝSTINGUR ÞÁ LÍTILLEGA, ER HANN LÁTINN STANDI ÞANNIG Í 90 MÍN. FALLI HANN EKKI Á ÞEIM TÍMA ER KERFIÐ ÞÉTT. ATHUGA SKAL ÖLL SAMSEYTI.
- LAGNAVINNU SKAL FRAMKVÆMA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST 67 OG GIKDANDI REGLUGERÐIR.
- KALT VATN: _____
HEITT VATN: _____
- ÖLL ÓNEFND MÁL ERU mm
- INNTAKSLAGNIR Ø32 TÁKNA 32 mm RÖR AÐ UTANMÁLI

- Sturta: SB
- Handlaug: HL
- Baðkar: BK
- Skotvaskur: SV
- Salerni: VS
- Þvottavél: DV
- Uppþvottavél: UB
- Krani: K

SAMÞ. ARKITEKTS:

D10	B10	
D9	B9	
D8	B8	
D7	B7	
D6	B6	
D5	B5	
D4	B4	
D3	B3	
D2	B2	
D1	B1	

Nr.	Dags.	Breyting varðar	Nafn
Kópavogi: MARS 2007			
Teikn. G.Ó.	Kvarði	1:50	
Reikn. G.Ó.	Verk nr.	SI-05	Bl. nr. 2.05
Yfirf. G.Ó.	Samþ. <i>Guðm. Oskarsson</i> 080332-4249		

STADUR: **ÞRÁNDARTÚN 3**

EFNI: NEYSLUVATNSLAGNIR
GRUNNMYND
SKÝRINGAR

Verkfræðipjónusta
Guðmundar Oskarssonar
Ráðgefandi verkfræðingar
Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425
vgo@simnet.is