



GRUNNMYND 1:50

### ATHS

Sjá útvegi og þak á BL 1.04 og 1.05

Sjá smíð á BL 1.01 OG 1.02

### SKÝRINGAR

- GÆDI TIMBURS Í BURÐARVIRKJUM SKAL VERA MINNST T1
- GÆDI LÍMTRÉSBITA OG SÚLNA SKAL VERA MINNST L40
- MILLI STEYPU OG TIMBURS SÉ LAGÐUR TJÖRUPAPPI
- ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG FESTIJÁRN SÉU GALVANHÚÐUÐ
- TIMBUR SEM ER UTAN Ú TVEGGJA SKAL GAGNFÚAVARID
- ÞAR SEM SPERRUR ERU SKEYTTAR SAMAN SKULU SAMSKEYTI VERA MINNST 1500 mm, LÍMD SMAN OG NEGLD MEÐ 2 - 31/80 c 600 FRÁ BÁÐUM HLIÐUM OG SKULU NEGLINGAR MISVÉXLAST c 300.
- SPERRUR OG SÚLUR, SEM ERU TVÖFALDADAR SKULU LÍMDAR SAMAN OG NEGLDAR EINS OG SAGT ER Í LIÐ 7 AÐ OFAN.
- SJÁ MÁL Á INNVEGGJUM OG STAÐSETNINGU ÞEIRRA MIÐAÐ VIÐ ÚTVEGGI HÚSSINS Á TEIKNINGU ARKITEKTS
- BERANDI INNVEGGUR ER ÚR 45 x 95 c 600 STODUM OG 45 x 95 BOTN- OG TOPPSTYKKJUM MEÐ EINUM 45 x 95 LASKA Á MILLI, ÞAR SEM ÞÖRF ER Á TIL NEGLINGAR KLÆÐNINGAR, NEMA ANNAÐ SÉ SÝNT Á UPPDR. ARKITEKTS
- ÞAR SEM EKKI ER ANNARS GETIÐ SKAL NOTA 2 STK. BMF 105 VINKILJÁRN MEÐ STYRKINGU TIL FESTINGAR Á SAMSKEYTUM BURÐARVIRKJA. NEGLING 6 STK Ks 40% Á LÓDRÉTTUM FLÖTUM OG 6 STK Ks 40% Á LÁRÉTTUM FLÖTUM
- VIÐ SAMSKEYTI SÚLNA OG ÞAKBITA OFAN Á INNVEGG ANNARS VEGAR OG BOTNSTYKKIS HINS VEGAR SKAL NOTA GIRÐI 40 x 3 x 1200. NEGLING SKAL VERA MINNST 8 STK Ks 40% HVORU MEGIN SÚLU.
- BOTNSTYKKI BERANDI INNVEGGS SKAL FEST VIÐ STEINGÓLF MEÐ MÚRBOLTUM M12/120 c 600. VIÐ SÚLUR Í VEGGNUM SKULU MÚRBOLTAR STAÐSETTIR SITT HVORU MEGIN VIÐ ÞÆR Í 100 mm FJARLÆGD
- LÍMÍTÉSÚLUR 150 X 150 mm (2 STK) Á SV- HORNÍ OG Á SUDURHLIÐ SKULU FESTAR AÐ NEÐAN VIÐ UNDIRSTÓÐUR MEÐ 2 STK 120 mm BREIÐUM STÁL VINKLUM 5 x 150 x 150 mm. FESTING VIÐ UNDIRSTÓÐUR 2 STK M16/200 Í HVERN VINKIL OG 2 STK BORDABOLTAR Ø16 Í GEGNUM SÚLUR. AÐ OFAN FESTAST SÚLUR VIÐ LÍMTRÉBITA MEÐ STÁLPLÖTU Í MIÐJUM BITA OG SÚLU 10 x 120 x 350 mm, BOLTADAN MEÐ 2 - Ø16 Í SÚLU OG 2 - Ø16 Í BITA.
- VINDSTYRKING Á HÚSI: Á ALLA ÚTVEGGI ER TRYGGILEGA NEGLDUR 9 mm VATNSPOLLINN KROSSVIÐUR OG Á ÖLL ÞÖK 18 mm VATNSPOLLINN KROSSVIÐUR
- SJÁ ÚTLOFTUN Á ÞAKI Á TEIKNINGU ARKITEKTS
- ÖLL ÖNEFND MÁL ERU mm, NEMA HÆÐARKÓTAR, SEM ERU MÆTRAR.

SAMÞ. ARKITEKTS:

D10	B10
D9	B9
D8	B8
D7	B7
D6	B6
D5	B5
D4	B4
D3	B3
D2	B2
D1	B1

Nr.	Dags.	Breyting varðar	Nafn
-----	-------	-----------------	------

Kópavogi FEBRÚAR 2005

Teikn. G.Ó.	Kvarth	1:50
Reikn. G.Ó.	Verk nr.	SI-05
Yfir. G.Ó.		1.03

Samþ. *Guðmundur Óskarsson* 080332-4249

STADUR: **ÞRÁNDARTÚN 5**

EFNI: BURÐARVIRKI  
ÚTVEGGIR  
GRUNNMYND OG SKÝRINGAR

Verkfræðisjónusta  
**Guðmundar Óskarssonar**  
Ráðgefandi verkfræðingar  
Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425  
vgo@simnet.is