

1. NEYSLUVATN OG HITI

INNSTEYPTAR HITALAGNIR Í GÓLF SKULU VERA PEX-a EDA PERT GÓLFHITALAGNIR MED SÚREFNISKÁPU. GERÐ ER SKILYRÐISLAUS KRAFA UM AD LAGNIR OG TENGISTYKKI SÉU FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA. GÓLFHITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED ÞREPAADFERÐ.

NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR KALT OG HEITT VATN SKAL LEGGJA ÚR PLASTPÍPUM PEX-a, DIN 16892 EDA ALPEX, DIN 16892. INNSTEYPTAR LAGNIR Í GÓLFUM OG VEGGJUM SKULU VERA PLASTPÍPUR PEX-a Í PLASTBARKA, RÖR Í RÖR. SÝNILEGAR LAGNIR SKULU VERA ÚR RYDFRÝJU STÁLI OG MED PLASTKÁPU. GERÐ ER SKILYRÐISLAUS KRAFA UM AD LAGNIR OG TENGISTYKKI SÉU FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA.

NEYSLUVATNSKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED ÞREPAADFERÐ.

RÖR FYRIR HEITT OG KALT NEYSLUVATN SKULU EINANGRUÐ MED GLERULLARHÖLKUM EDA SAMBÆRILEGRI EINANGRUN. FITTINGS FYRIR KALT VATN SKAL VERA VAFIN MED PLASTSTRIMLI UNDIR EINANGRUN. RÖR Í INNVEGGJUM SKAL EINANGRA MED ÁDRAGI.

PYKTIR Á EINANGRUNARHÖLKUM SKULU VERA ÞESSAR: FYRIR RÖR AD OG MED ø20 mm: 15 mm HÓLKAR FYRIR RÖR AD OG MED ø25 mm: 20 mm HÓLKAR

LOFTPÚÐAR Á NEYSLUVATNSLÖGNUM SKULU VERA ÚR ø25 RÖRI OG 300 mm LANGIR. ÞAR SEM LOFTPÚÐAR ERU GERÐIR ÚR RYDFRÍUM RÖRUM SKAL HEILSJÓÐA ENDA. ÓHEIMILT ER AD NOTA SKRUFADA ENDA.

BIL MILLI UPPHENGJA Á RÖRUM SKULU VERA SKV. UPPLÝSINGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA RÖRA. EFTIRFARANDI GILDI MÁ NOTA TIL VIÐMIDUNAR.

SVÖRT OG GALVANHÚBÚÐ STÁLRÖR:

NEFNIMÁL	BIL MILLI UPPHENGJA
ø32 OG MINNA	2,5 m
ø40 - ø50	3,0 m
ø65 - ø75	4,0 m

RYDFRÍ STÁLRÖR OG MANNESMANN:

NEFNIMÁL	BIL MILLI UPPHENGJA
ø10 - ø12	1,25 m
ø15	1,5 m
ø20	2,0 m
ø25 - ø32	2,25 m
ø40	3,0 m
ø50	3,5 m
ø65	4,25 m
ø80	4,75 m
ø100	5,0 m

2. FRÁRENNSLI

ALLAR FRÁRENNSLISLAGNIR Í JÖRD SKULA VER A.M.K. ø 100 AD INNANMÁLI. STÆRÐIR ERU TEKNAR FRAM Á TEIKNINGUM. FRÁRENNSLISLAGNIR Í JÖRD SKULU VERA ÚR PVC EDA PEH EFNI NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM. SANDA SKAL UNDIR OG YFIR LAGNIR ÁÐUR EN Fyllt ER AD PEIM OG SKAL SANDLAGID NÁ A.M.K. 10 cm ÞYKKT ALLT Í KRINGUM LÖGN. SKOLPLAGNIR UTAN SÖKKULS SKULU GRAFNAR NIÐUR Á FROSTFRÍTT DÝPI. NÁIST EKKI AD GRAFA NIÐUR Á FROSTFRÍTT DÝPI SKAL EINANGRA LAGNIR MED 25 mm HARÐPRESSADRI STEINULLAREINANGRUN.

HALLI Á LOGNUM ER SÝNDUR Á TEIKNINGUM OG ER GEFINN UPP Í mm/m EDA ‰. EF HALLI ER EKKI TEKIN FRAM Á TEIKNINGU SKAL MIDA VIÐ EFTIRFARANDI LÁGMARKSHALLA:

SKOLPLÖGN 20 ‰
REGNVATNSLÖGN 15 ‰
JARÐVATNSLÖGN 5 ‰

ALLAR FRÁRENNSLISLAGNIR INNHÜSS SKULU VERA ÚR HLJÓÐEINANGRANDI PLASTI T.D. RAUPIANO FRÁ REHAU NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM OG ER LÁGMARKSHALLI PEIRRA 20 ‰.

FRAMRÁS HITAVEITU	
BAKRÁS HITAVEITU	_____
HEITT NEYSLUVATN	_____
KALT NEYSLUVATN	_____
BLANDAD NEYSLUVATN	_____
GÓLFHITI	_____
SKOLPLAGNIR	_____
REGNVATNSLAGNIR	_____
JARÐVATNSLAGNIR	_____

ALLSTADAR ÞAR SEM LAGNIR FARA Í GEGNUM BRUNASKIL SKAL Fyllt AD RÖRUM MED VIÐURKENNDUM EFNUM SEM TRYGGJA AD BRUNAMÓTSTAÐA BYGGINGARHLUTANS RÝRNI EKKI. JAFNFRAMT SKAL TRYGGT AD REYKUR GETI EKKI BORIST MEDFRAM RÖRUM Á MILLI BRUNAHÓLFA. ÞAR SEM LAGNIR ÚR PLASTEFNUM FARA Á MILLI BRUNAHÓLFA SKAL SETJA KRUMPUHÓLKA UTANUM LÖGNINA. KRUMPUHÓLKARNIR SKULU VERA AF VIÐURKENDRI GERÐ OG VERA GERÐIR FYRIR ÞÆR LAGNIR SEM NOTADAR ERU.

GLERULLARHÓLKAR, ÁDRAG, PLASTVAFNINGAR EDA ÖNNUR EINANGRUN Á RÖRUM MÁ EKKI NÁ Á MILLI BRUNAHÓLFA

4. ÞRÝSTIPRÓFUN Í ÞREPUM

1. ÞREP SETJA SKAL 9 BAR ÞRÝSTING Á KERFIÐ OG BIÐA Í 10 MÍNÚTUR. ÞÁ SKAL AUKA ÞRÝSTING AFTUR Í 9 BÖR OG BIÐA AÐRAR 10 MÍNÚTUR OG AUKA ÞÁ ÞRÝSTING AFTUR UPP Í 9 BÖR. 10 MÍNÚTUR SIÐAR SKAL SKRÁ ÞRÝSTINGINN NIÐUR OG BIÐA Í 30 MÍNÚTUR. HAFI ÞRÝSTINGUR FALLID MEIRA EN 0,6 BÖR ER LEKI Í KERFINU.


HAFI ÞRÝSTINGUR FALLID MINNA EN 0,6 BÖR EFTIR AD FYRSTA ÞREP HEFUR VERID FRAMKVÆMT SKAL HEFJA ANNAD ÞREP ÞRÝSTIPRÓFUNAR.

2. ÞREP ANNAD ÞREP HEFST Í BEINU FRAMHALDI AF 1. ÞREPI. FYLGJAST SKAL MED ÞRÝSTINGNUM Í 120 MÍNÚTUR OG MÁ HANN EKKI FALLA UM MEIRA EN 0,2 BÖR TIL AD KERFIÐ TELJST ÖRUGGT.

5. TÁKN

- ☒ KÚLULOKI
- ☐ SÍA
- ☒ MÆLIR
- ☒ EINSTREYMISLOKI
- ☒ ÞRÝSTINGSMÆLIR
- ☒ HITAMÆLIR
- ☒ ÖRYGGISLOKI
- ☒ TÆMINGARLOKI
- ☒ DÆLA
- Pn PÍPA NIÐUR
- Pu PÍPA UPP
- HL HANDLAUG
- VS SALERNI
- ÞS ÞVAGSKÁL
- RV RÆSTIVASKUR
- SV SKOLVASKUR
- ST STURTA
- BK BADKER
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- BRSL BRUNASLANGA
- GK GARDKRANI / SPÚLKRANI
- GN70 GÓLFNIÐURFALL MED 70 mm STÚT
- GN100 GÓLFNIÐURFALL MED 100 mm STÚT
- GNG GÓLFNIÐURFALL MED GEGNUMSTREYMI
- ÞN ÞAKNIÐURFALL
- ÞN-R ÞAKNIÐURFALL MED RAFHITUN
- SN SVALANIÐURFALL
- LP LOFTPÚÐAR
- LS LOKAÐUR STÚTUR
- VP VATNSPÓSTUR

ALLT EFNI Í PÍPULAGNIR SKAL HAVA HLOTIÐ VIÐURKENNINGU OG VOTTUN ÍSLENSKRA BYGGINGARYFIRVALDA

ORLOFSHÚS BREKKUHEIDI 29, BLÁSKÓGABYGGÐ		ORLOFSSJÓÐUR LÆKNAFÉLAGS ÍSLANDS LAGNIR SKÝRINGABLAÐ		 VÍÐSJA VERKFRÆÐISTOFA FRV SKÓLAVÖRÐUSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK Sími: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044 NETTANG: viddja@ak3.is www.ak3.is
HANNAÐ JLS SKIÐ JLS DÖG: 2011.08.08	TERNNAÐ JLS SKIÐ JLS DÖG: 2011.08.08	MIV: P-00	VERNR:	

Guðbjörg