HLIÐARMYNDIR ÚTVEGGJA 1:50

MÓTTEKIÐ
06 NÓV. 2008
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

VESTURHLIÐ



ALLAR VEGGUPPISTÖÐUR Í HEILLI LENGD.
Í DYRAOPUM VIÐ VINKIL 4 GANGA (YTRI)
VEGGSTOÐIR NIÐUR FYRIR FÓTBAND.

SUÐURHLIÐ



HLIÐAR SUÐURSTAFNS SKAL KLÆÐA BEGGJA MEGIN MEÐ KROSSVIÐ Í LÍM, EINANGRUN Á MILLI. VEGGSTOÐIR HLIÐARVEGGJA AÐ INNRI KROSSVIÐ.

AUSTURHLIÐ



ALLAR VEGGUPPISTÖÐUR Í HEILLI LENGD

SKÝRINGAR - Ú T V E G G I R

TIMBURGÆÐI

ALLT GRINDAREFNI Í FLOKKI T1, ÞVERSNIÐ 48x148.

YFIRBÖND VEGGJA SKAL TAKA ÚR LENGDINNI 6900 MM EÐA LENGRA OG SETJA SAMAN Á ÞEIM STÖÐUM SEM HLIÐARMYNDIR SÝNA.

UNDIR FÓTBÖND SKAL SETJA ASFALTPAPPA.

VEGGKROSSVIÐUR:

VEGGGRINDUR SKAL KLÆÐA AÐ UTANVERÐU MEÐ 12 MM KROSSVIÐSPLÖTUM Í STÆRÐINNI 1200 x 2750 MM. HANN SKAL NEGLA MEÐ SAUM 31 / 65, Á JÖÐRUM HVERRAR PLÖTU, EÐA PLÖTUHLUTA, MEÐ MEST 100 MM MILLIBILI EN MEST 150 MM INNI Á PLÖTUFLETI. VIÐ HALLANDI YFIRBÖND STAFNVEGGJA SKAL NEGLA MEÐ c 75 MM MILLIBILI. UNDIR ÖLL ÞVERSAMSKEYTI Á MILLI STOÐA SKAL SETJA 48x90 LAUSHOLT Á FLATINN OG STIKKNEGLA VIÐ STOÐIR. PLÖTUR SKULU GANGA 30 MM NIÐUR Á STEYPTAN SÖKKUL.

ÞAR EÐ KROSSVIÐUR STÍFAR AF ÚTVEGGI ER MIKILVÆGT AÐ NEGLA HANN EINS OG UM ER BEÐIÐ OG AÐ SAMSKEYTI SÉU ÁVALT Á MIÐJUM VEGGSTOÐUM OG ÞVERSAMSKEYTI Á LAUSHOLTUM. Á HLIÐARMYNDUM ER SÝND STAÐSETNING KROSSVIÐSPLATNA. ÞEGAR SÝNT ER AÐ PLÖTUR GANGA HEILAR YFIR GLUGGA SKAL SAGAÐ ÚR FYRIR GLUGGA EFTIR Á.

KROSSVIÐ SKAL LÍMA VIÐ FÓT- OG YFIRBÖND (EINNIG HALLANDI) OG UM 20 SM NIÐUR / UPP STOÐIR. EINNIG SKAL LÍMA KROSSVIÐ UNDIR ÞVERSAMSKEYTI Á LAUSHOLTUM. NOTA SKAL VATNSÞOLIÐ TRÉLÍM. ÞEGAR KROSSVIÐUR ER LÍMDUR SKAL BERA VEL Á ALLAN LÍMFLÖTINN MEÐ PENSLI EÐA RÚLLU. EKKI SKAL NOTA LÍMKÍTTI.

BOLTAR, TEINAR, VINKLAR:

STÁLGÆÐI SKAL VERA 8.8 Í SNITTTEINUM, TENGIRÓM OG OG BOLTUM. VINKLAR OG SKRÚFUR FYRIR VINKLA ERU FRÁ SIMPSON, ÁÐUR BMF (HÚSASMIÐJAN, BYKÓ). AÐEINS ERU NOTAÐAR SKRÚFUR.

REISNING HÚSS

ALLT HÚSIÐ, VEGGIR, ÞAK, MILLIGÓLF MEÐ KLÆÐNINGU OG STÍFINGARVEGGI INNI, SKAL REISA Í EINUM SAMFELLDUM BYGGINGARÁFANGA.

ÞAK, SJÁ BLAÐ 204.
MILLIGÓLF, SJÁ BLAÐ 205.
STÍFANDI INNVEGGIR, SJÁ BLAÐ 206.
STÁLSMÍÐI, SJÁ BLAÐ 210.
LÍMTRÉ, SJÁ BLAÐ 211

SKAMMSTAFANIR MERKJA EFTIRFARANDI:

S40	SKÍFA 40x40x4
S60	SKÍFA 60x60x6
S	SAUMUR
KS	KAMBSAUMUR
SKR	SKRÚFUR

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR

290535 - 2059

SUMARHÚS Í LANDI HEIÐARBÆJAR

BLÁSKÓGARBYGGÐ — LÓÐ NR. 6

TRÉVIRKI
- HLIÐARMYNDIR ÚTVEGGJA

DAGSETNING	HANNAÐ	MKV	TEIKNING
26.09.2008	PG	1:50	203

PÉTUR I GUÐMUNDSSON BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR 200248 4069
VINNUSTOFA AUÐBREKKU 6, 200 KÓPAVOGI
SÍMI 551-9940 863-5680 FAX 551-9945 p.g@mi.is