



Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfritt. Þak þéttklæðist með sléttri borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð. Öll mál í mm nema annað komi fram. Loftun skal gerð með 2stk. Ø40 í hvert sperrubil. Lofta skal yfir alla límrésbita.

Festingar:

FS1
2 stk. þakásanker (BMF) nr. 290, negling 4x6stk. ks. 40/4.

FS2
2 stk. þakásanker (BMF) nr. 290, negling 4x6stk. ks. 40/4.

F10 og F11
sjá á grindateikningu.

VERK:	Hrosshagi 3 - Hesthús 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.:	270
HLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd þaks	KVARDI:	1:50
DAGS:	04.11.11	TEIKN:	BL
SAMPR.:	Björgvin Viglundsón 040346-2009	NR:	01 094
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			