



Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Allan við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfritt. Þak þéttklæðist með 18mm þakcrossvið og festist með 5,0x60mm skráfum c/c 150mm. Loftun skal gerð með 2x2 stk. Ø40 í hvert spennubil.

Alls staðar þar sem timbur kemur að steypu skal setja þakpappa á bakvið.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festingar:

F1 Bitaskór (BMF) 45x167, negling 2x8 stk. ks. 40/4 í veggreim og 2x6 stk. í sperru.

F2 Bitaskór (BMF) 90x145, negling 2x8 stk. ks. 40/4 í veggreim og 2x6 stk. í sperru.

F3 Vinkill, (BMF) 105m/styrkingu, 1 stk. festing m. 40/40 kams. 2x6 stk, setja skal 10mm bordbolta í gegn þar sem sperrur laskast.

F4 Þar sem sperrur laskast yfir burðarvegg skal skráfa sperrur saman með 6stk 6x150mm skráfum.

Ath: Burðarveggur er byggður upp úr 45x95mm klæddur með 12mm krossvið, festur niður með vinkli og múrbolta á hverri stoð. sjá nánar á skýringarmynd

| | |
|--|--|
| VERK: Hlíðarholt 5 í landi Fells 801 Bláskógabyggð | TEIKN NR.: 270 |
| HLUTI: Burðarvirki Grunnmynd þaks | KVARDI: 1:50 TEIKN: BL |
| DAGS: 10.04.12 | SAMP: Björgvin Viglínsson 040546-2009 |
| Bent Larsen Fróðason Feltskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com | |