



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Sampykkt
 27 MARS 2014
Ragn Gíslason
 Byggingarfulltrúi

NR	DAGS.	BREYTING
A	26.07.13	Flóttaleiðum fjölgað og hurðum br.
B	31.07.13	Brunnahólfun við salerni
C	01.08.13	Þrjár brunahurðir í matsal
		fjarlægðar
E	16.01.14	Nýr veggur í starfsmannabúð
		og hluti úr vegg fjarlægður á aðk.h.
F	13.02.14	Brunnahólfun í anddyri starfsm.Íbúð

SKÝRINGAR

E 16.01.14 Íbúð á 1.hæð í vesturenda aðk.h er afhent Héraðsskólunum ehf. til útleigu frá 1.janúar 2014. Íbúðin er ætluð starfsmanni Héraðsskólans ehf. og fjálskyldu hans. Skilgr. nýgungu hennar helst óbreytt frá fyrra samþykkt byggingarfulltrúa uppsv. Árnæssýslu þann 29.apríl 2009, að viðbæstri skiptingu á stofu í 2 herbergi með vegg og hurð.

Héraðsskólahúsið að Laugarvatni 1.hæð

Hannað af Guðjóni Samúelssyni

Breyting á Innra rými hússins sem skrifstofu- og stjórnsýslubýgging teiknað af Óli Jóhann Ásmundsson arkitekt 18. mars 2009

Tillaga að breyttri nýtingu Innra rýmis m.t.t. glisti- og veltungareksturs teiknað af MAREY arkitektar Ármúla 29 / RVK s. 776 9313

21. júní 2013

Tillaga að rýmissskplan aðkomuhæðar Grunnmynd aðkomuhæð í mkv. 1:100 / A2

tpz teiknistofa
 Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

Verkheiti
 Héraðsskólinn Laugarvatni

Verkefni
 Aðaluppdráttur Grunnmynd 2 hæð

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	VERK.NR
17.07.13	ES/MG	1326-1
YFIRFARID BB	TEIKNAD ES/MG	Mælikvarði 1:100 í A2
TEIKN. NR	BREYTING	
101	B	

BREYTING / VIÐBÆTUR Á SAMPYKKTUM BRUNAVÖRNUM

Brunahönnun Héraðsskólans hefur verið samþykkt með tilliti til rekstrar skrifstofu- og stjórnsýslubýggingar. Við breytingar á notagildi húsnæðisins verða samþykktir uppdrættir brunahönnunar frá 2009 uppfærðir og innihalda eftirfarandi útskýringar á þeim viðbættu brunavörnum sem krafist er vegna veltunga- og glistrekesturs í húsinu.

- 3.hæð**
- Með tilkomu flóttaleiðar um hringstíga niður á 2.hæð hússins sbr.breytingu á uppdrætti 24.03.2014 er gert ráð fyrir 13 - 16 glistrymum á 3.hæð í 6 herbergjum ásamt salerni. Framtíðar-áætlanir gera ráð fyrir aukinni hreinlætsaðstöðu á hæðinni.
 - 2 flóttaleiðir eru af þróju hæð niður á 2.hæð.
- 2.hæð**
- Einu herbergi hefur verið bætt við á 2.hæð hússins. Á teikningu má sjá hvernig það er hófað og lokað með vörubættu eldvarnarhurð (EIC330).
 - Tveir eldvarnarveggir (EI60) og (EI90) eru skilgreindir sltt hvoru megin við lyftuganginn á hæðinni til að fullnægja kröfum um brunahólfun hæða.
 - Tvær brunahurðir (EIC330) og (EIC360) verða í eldvarnarveggjum.
 - Björgunarpólur út á svalir eru skilgreind í hvorum enda hæðarinnar. Annars vegar út um salernisglugga, hins vegar út um herbergisglugga.
 - Flóttaleiðir frá þróju hæð liggja um aðalstíga og hringstíga niður á 2.hæð
 - Flóttaleiðir frá svölum inn á stílgang og út í stíghús íbúða að austan og vestan.
 - Neyðarfýsing er skilgreind á svölum.

- 1.hæð**
- Lyftuhús á aðkomuhæð hefur verið brunahófað á teikningu. Eldvarnarveggjum (EI90) er slegið upp og lokað fyrir með eldvarnarhurð (EIC360).
 - Flóttaleiðir um stíghús og út bæði á svalir að austan og vestan og um aðalgang. Einnig eru flóttaleiðir um stíghús íbúða að austan og vestan.

- Kjallari**
- Björgunarpólur eru staðsett á suður hlíð hússins. Björgunarpólur eru stækkuð skv.teikningu. Áföstum þrepum er komið fyrir neðan björgunarpólur í miðrymi kjallara. Björgunarpólur og flóttaleiðir hefur fjölgað.
 - Fimm nýjar brunahurðir eru skilgreindar á teikningu. Styrkur brunahurða Inn í lyftuhús er aukinn (EIC360).
 - Styrkur eldvarnarveggs í kringum lyftuhús er aukinn (EI90).

Handslökkvitæki verða staðsett í öllum rýmum (brunahólfum) til að tryggja brunavarnir. Þau verða valin með hlífðun og þeirri gerð elds sem líklegt er að geti orðið í viðkomandi rými.

- 22 handslökkvitæki verða til staðar í húsinu og er þeim dreift á hæðir hússins með tilliti til nýndgar þeirra:
- 3.hæð: 3 handslökkvitæki
 - 2.hæð: 5 handslökkvitæki
 - 1.hæð: 6 handslökkvitæki
 - Kjallari: 6 handslökkvitæki + 1 tæki staðsett í hvoru svefnpokarymi í endum kjallara

- BRUNATÁKN**
- EO90 = 90 mín. BRUNAHÓLFANDI VEGGUR
 - EO60 = 60 mín. BRUNAHÓLFANDI VEGGUR
 - REI60 = 60 mín. BERANDI BRUNAHÓLFANDI VEGGUR
 - BO = BJÖRGUNARPÓLUR
 - VT = MERKTUR ÚTGANGUR
 - EIC360 = HURDIR 60 mín. REYKDETTAR OG SJÁLFL.
 - EIC330 = HURDIR 30 mín. REYKDETTAR OG SJÁLFL.
 - R = REYKSKYLIJANAR, STAÐSETNING OG FJÖLDI VERÐUR Í SAMRÁÐI VIÐ SLOKKVILSSTJÓRA
 - STJÓRNSTÖÐ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
 - ↓ BO = FELLISTIKI VIÐ BJÖRGUNARPÓLUR
 - ST = HANDSLOKKVITÆKI VERÐA STAÐSETT Í SAMRÁÐI VIÐ SLOKKVILSSTJÓRA