



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 21. Okt 2014
 Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR Á TÁKNUM Á TEIKNINGUM.

- áv Lögn kemur á vegg
- ie lögn kemur í einangrun
- oiv lögn kemur ofarlega í vegg í lagnagrind
- ig Lögn kemur í gólfrauf
- pn pípulögn fer niður
- pu pípulögn fer upp
- pnu pípulögn kemur að neðan og fer áfram upp
- ul lögn liggur upp við loft í lagnagrind

OFNASKRÁ FYRIR
Leynir Δt = 40°
Laugarvatn

OFN NR.	NOTKUNAR- STADUR	VARMAORÐ WOTT	KCAL/KLST	OFNASTÆRD BRIDD	HÆD	TENGING FRAM/BAK
101	Herbergi	1.295	1.118	150	70	C/D-10
102	Herbergi	1.360	1.174	150	70	C/D-10
103	Bað	514	444	75	70	A/D-10
104	Salerni	414	357	60	70	A/D-10
105	Eldhús	1.336	1.153	115	25	A/D-10
106	Stofa	1.336	1.153	250	25	A/D-10
107	Stofa	890	768	170	25	C/D-10
108	Stofa	890	768	115	25	C/D-10
109	Herbergi	784	676	130	70	C/D-10
110	Anddyri	862	744	75	70	A/B-10
201	Rishæð	972	839	490	20	C/D-10
202	Rishæð	972	839	260	70	A/B-10
SAMTALS =		14.563	12.568			

46,5 KCAL/KLST PR. FERMETER
 18,5 KCAL/KLST PR. RÚMMETER

STÆRD OFNS:
 BREIDD= MESTA BREIDD AÐ FRÁDREGNU RÝMI FYRIR TENGINGAR
 HÆD= MESTA HÆD AÐ FRÁDREGNU LOFTUNARRÝMIUM OFNINN,
 Þ. E. 10 SM AÐ NEÐAN OG 10 SM AÐ OFAN.

TENGINGAR : A. C
 B. D

Breytingar:

HÚSEY
 Teikni- og verkfræðisjónusta. SELFOSSI

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4,
 801 Selfoss.
 Sími 482-1738 / 898-9199
 Netfang: sams@simnet.is

Áb.m. og réthafi ©: Samúel Smári Hreggviðsson,
 byggingateknifræðingur, M.T.F.I.
 Kt.: 200752-4659

Viðfangsefni: **LEYNIR LÓÐ 167905**
 Bláskógabyggð

Verkhliuti: **OFNAKERFI**
 Grunnmyndir og skýringar

Mælikvarði: 1:50 Teiknað/Reiknað: ssh

Dagsetning: Stóru-Sandvík 4, í október 2014

Samþykkt:

Verknúmer: **14-682**

Teikn.nr.: **3-21**