



Grunnmynd neysluvatnslagna  
Rör í rör.  
mkv. 1:50

Öll rör á þessari teikningu skulu vera rör í rör kerfi.  
Rör fyrir kalt neysluvatn skulu staðsett undir einangrun í botnplötu.  
Stærð innri röra a.m.k. 18 \* 2,0.

Öll rör á þessari teikningu skulu vera rör í rör kerfi.  
Rör fyrir kalt neysluvatn skulu staðsett undir einangrun í botnplötu.  
Stærð innri röra a.m.k. 18 \* 2,0.

Öll rör á þessari teikningu skulu vera rör í rör kerfi.  
Rör fyrir kalt neysluvatn skulu staðsett undir einangrun í botnplötu.  
Stærð innri röra a.m.k. 18 \* 2,0.

SKÝRINGAR.

ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 18mm PLASTI MED SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. UNIPIPE PEPEX. IDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. UNIPIPE.  
ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRIU EFNI T.D. UNIPIPE SEM SERSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI.  
VERKTAKI SKAL STAÐSETJAN NÁKVEMLEGA ALLA STÚTA TIL TENINGAR VID TÆKI OG OFNA FARA SKAL EFTIR LEIÐBEINGINGUM FRA FRAMLEIÐANDA HREINLETTISÆKJA.  
STÚTARNIR SKULU FESTAÐ TRYGGILEGA OG NÁ MÄTULEGA LANGT UT FRA ENDANLEGUM VEGG.  
ÞETTA SKAL MED STUTUM ÞANNIG AD ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.  
FYRIR ÖLL GÖT KOMA RÖSETTUR.  
Á DELI GRINDI Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AD SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.  
PIPIUR SKAL EINANGRA MED 20 mm GLERULLARHÖLJUM OG VAFBAR MED PLASTDÚK EDA SAMSVARANDI FRÁGANG.  
KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.  
KERFI FYRIR NEYSLUVATN SKAL ÞRYSTIREYNT MED 10 atm ÞRYSTINGI SKV. LEIÐBEIN. FRAMLEIÐANDA.

Skipulags- og byggingufultrúi Úppsveita bs.  
Yfirfarið  
06 FEB. 2015  
*Emil Þór Guðmundsson*  
Byggingufultrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNID.

DAGS. SAMRÆM. HÖNNUÐUR.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON  
FTFI  
LÆKJASMÁRA 98  
200 KÓPAVOGUR  
SÍMI: 544 4004  
GSM: 898 9517  
NETFANG: gaja@centrum.is  
kt: 280456-3499

HEITI VERKS.  
**Miðholt 25-31**

HEITI TEIKNINGAR.  
**hitlagning í gólf**

MKV. <b>1:50</b>	DAGS. <b>15/4/2006</b>	VERK NR.	
TEIKNAD. <b>EPG</b>	YFIRFARIÐ <b>EPG</b>	SAMÞYKKT <b>EPG</b>	NR. TEIKNINGAR
DAGS UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR <b>EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON</b>	<b>L03-3</b>	
UNDIRSKR. HÖNNUÐAR <i>Emil Þór Guðmundsson</i>	ÚTGÁFA <b>A</b>		