



SKÝRINGAR:

Pípusæðir eru í mm, hæðartölur eru í m, en önnur ónefnd mál eru í mm. Stærðir á pípum er innra þvermál.

Brunnar skulu vera úr plasti. Pípur í grunniögn skulu vera út steinsteypu, plasti PVC, PEH eða öðru efni sem byggingaryfirvöld samþykja.

Pípa frá hreinlæstæki að gólfniðurfalli skal vera Ø60 PP.

Samskeyti pípa skal þétt með gummihring. Pípur skulu liggja í beinni línu milli stefnubreytinga og hvila á belgnum. Allar beygjur og greinar á lögnum skal gera með þar til gerðum tengistykjum. 15 cm undir og kringum allar lagnir skal vera steinlaus sandur.

Pípur innanhúss skulu vera úr plasti PP, PEH eða öðru efni sem byggingaryfirvöld samþykja.

Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi við holraesareglugerð og íslenskan staðal IST 65 um frárennslislagnir.

Allt efni í lögnum skal vera voltað af RB.

PÍPULÖGN FYRIR SKOLP

PÍPULÖGN FYRIR REGNVATN

BR	BRUNNUR
EV	ELDHÚSVASKUR
HL	HANDLAUG
NF+L	NIÐURFALLSSTÚTUR MED LOFT EINSTREYMISLOKI
HN	HREINSINIDURFALL
VS	VATNSSALERNI
PN	PAKNIDURFALL

Mikael J Traustason

Kt. 2105673059

MT
RÁÐBJÖÐ

Melðver 34, 110 Reykjavík
Síri: 6173737 Fax: 5341041
Netfang: mikael@mtregjof.is

Blöð 06
Kvarni 1:50
Reikn. MT
Tekni MT
Dags. 04.04.2011
Nr. 11-108

Óðalhönnuður
Aðalhönnuður, kt. 2804654459