



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Almennur frágangur járna:

Leggja skal 2 K12 í kringum öll glugga og hurðarop, auk þess skal setja 2 K12 í alla lárétta og lóðrétta veggenda.

Fjarlægð frá steyptri brún að járnnum skal vera, hula = 20 mm nema annað komi fram.

Í stað innbyggðra vinkla í plötum og hornum er heimilt að nota K10 U-lykkjur í járnabökkum. Ef það er gert skal setja 2 K12 í hverja U-lykkju í hornum og veggendum en 2 K12 í plötum.

VERK: Skólavegur 4 - Reykholti 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 202
HLUT: Burðarvirki Grunnmynd veggja	KVARDI 1:50 TEIKN: BL
DAGS: 15.01.10	SAMF: Björgvin Vigfússon 040546-2009
Bent Larsen Fróðason Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	