




Grunnmynd súlna og dregara  
mkv. 1:50




Grunnmynd gólfbita  
mkv. 1:50





Skematísk mynd af súlum, dregurum og gólfbitum  
mkv. 1:50




Grind nr. 2




Grind nr. 1



Grind nr. 3



Grind nr. 4



Allur viður er C18 eða betra.  
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

**Festingar fyrir gólf:**

- F9  
4 x BMF þakásankeri nr. 290 við hverja súlu, sem neglist við súlu og dregara með KS4/40 full negling.
- F10  
3x 6x150mm ryðfríar skrúfur í gegnum reim í endatré gólfbita.
- F11  
2 x BMF þakásankeri nr. 290 beggja vegna við dregara negld með KS4/40 2x7stk í hvert ankeri við báða gafla, annars BMF þakásankeri nr. 290 negl með KS4/40 2x7stk í hvert ankeri sem vixlast á dregurum inná milli gólfbita.

**Festingar fyrir einingar:**

- F1  
1 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. Negl með KS40/40 8stk í stoð eða 12mm bolti gegnum stoð, KS40/40 4stk í fótstykki og einnig frönsk skrúfa 10x110mm í fótstykki, ath. franska skrúfan skal sett í eftir að grind hefur verið sett á fótstykki.
- F2  
2 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. 12mm bolti gegnum stoðir, KS40/40 4stk í fótstykki og einnig frönsk skrúfa 10x110mm í fótstykki, ath. franska skrúfan skal sett í eftir að grind hefur verið sett á fótstykki.

- F3  
2 stk.vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. 12mm bolti gegnum stoðir, KS40/40 4stk í fótstykki og einnig frönsk skrúfa 10x110mm í fótstykki, ath. franska skrúfan skal sett í eftir að grind hefur verið sett á fótstykki.  
Að auki koma hér þakásankeri nr.290 stk negling ks 40/40 5stk í stoðir og 5 stk í gólfbita

VERK: Stóranefsgata nr. 5 - Austurey 1 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: <b>210</b>
HLUTI: Burðarvirki Undirstöður, gólf og einingar.	KVARÐI: 1:50 TEIKN: BL
DAGS: 14.11.09	SAMÞ: Björgvin Vígundsson 040546-2009
NR: 01 035	
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	