



MÓTTEDIÐ
03 FEB. 2012
Byggingafulltrúi upp. Amessýslu og Flóahf.

GRUNNMYND ÞAK, 1:50

Timburvirki ofan sökkla.
 Allar sperrur eru 48x223 að jafnaði með 600 mm millibili. Útveggjagrindur eru 48x123 með 600 mm millibili.
 Allt timbur í vegg og þak skal vera styrkleikaflokkað efni, beint kvistalítið og ekki vankantað.
 Allur krossviður skal vera 9 mm vatnslímdur birkkrossviður. Stærð platna er mismunandi. Þamgildi krossviðs á útveggjagrindum skal vera minna en 20 PAM.
 Þar sem veggjagrindur koma niður á steipta sökkla skal setja undir 2 lög af tjörupappa. Undir tjörupappa skal setja 30 x 20 mm tjöruborða.
 Allar grindur skulu skrúfaðar saman með tréskrúfum 6x100 mm heitgalvanhúðuðum skrúfum. Setja skal 2 stk í hver samskeyti.
 Undir og yfirstykki í veggjagrindum girðist á veggjastoðir með 25 mm breiðu gatagirði, 1,5 mm þykku. Girðið skal ná amk. 300 mm niður á stoðir og neglist með 5 stk 4x50 kamsaum beggja vegna.
 Utan á veggjagrindur skal setja 9 mm krossvið. Krossvið skal líma niður á grindur. Krossviðinn skal negla í límið með heitgalvanhúðuðum saum, 50 mm með að jafnaði 100 mm millibili.
 Krossvið skal negla og líma á útveggjagrindur liggjandi.
 Þakklæðning er borðaklæðning 25x150 mm, negling 3 stk. 3" galv. í hverja sperru og borðenda.
 Þakjám skal negla með 70 mm þaksaum. Á svæði 1500 mm frá útbúrni þaks skal negl í hverja hábaru með 300 mm millibili. Á öðrum svæðum þaks skal negl í aðra hverja hábaru með 600 mm millibili.
 Loftun þaks skal vera samkvæmt teikningum arkitekts.
 Efni í stáburðarbitum ST37. Allt stál heitgalvanhúðist.

| | |
|-----------|----------------------------|
| Tilvísun: | Heiti teikningar: |
| X | |
| H | |
| G | |
| F | |
| E | |
| D | |
| C | |
| B | |
| A | |
| Br. | Dags.: Af. Samþ. Breyting: |

VH Verkfræðistofan Hamraborg
 Hamraborg 10 - 200 Kópavogi
 Sími: 554 2200 - Fax: 564 2277

SKYGGNISVEGUR 18
 ÚTHLÍÐ, BLÁSKÓGABYGGÐ
 BURDARVIRKI
 ÞAKVIDIR

| | | | | | |
|------------|-------------|-----------|----------------|---------|------|
| VERK NR. | 630 | KVARDI | | BL. NR. | 03 |
| TEIKN. NR. | 5208 | 1:50 | | | |
| Hannab. | S.G. | Tekn. | LB. | Yfir. | S.G. |
| Daga | 28.11.2008 | Somþykkt | SEVAR GEIRSSON | | |
| Kl. | 150152-4619 | Breyting: | | | |