



MÓTTAK  
18.10.2011  
JHG

Almennar skýringar neysluvatnslagna:

Allar lagnir skulu vera í samræmi við IST 67 og aðrar gildandi reglugerðir.  
Allar leiðslur skulu þrýstiprófaðar með 6 bara þrýstingi í amk. 24 klst.

Lagnaefni:

Þar sem lagnir eru rör í rör skal efni vera ekki minna en PE-X DN 18.

Verktaki skal staðsetja nákvæmlega alla stúta til tengingar við tæki og fara eftir leiðbeiningum frá framleiðenda hreinlætistækja.

Festa skal alla stúta tryggilega og ná mátulega út úr vegg. Frágangur kringum stúta skal vera vatsheldur.

Kranar fyrir heitt vatn skulu vera vinstra megin.

- VS: Vatnssalemi
- HL: Handlaug
- HK: Hitakútur
- bV: Þvottavél
- SB: Sturtubotn
- EV: Eldhúsvaskur
- HP: Heitapottur
- GSN: Gegnumstreymisniðurfall
- DN: Þakniðurfall

Kalt vatn \_\_\_\_\_  
 Heitt vatn \_\_\_\_\_  
 Fráveita skolp: \_\_\_\_\_  
 Fráveita dren: \_\_\_\_\_

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Íbúðarhús Brúnastöðum 3 801 Flóahreppi	Teikn nr: 520
Lagnir Neysluvatnslagnir	Frumstærð: A2
Dags: 2011-10-10	Skala: 1:50
Samb:	Teikn: JHG

**VGS**  
 VERKFRÆÐISTOFA  
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
 AUSTURVEGI 42, 2. HAEG,  
 800 SELFOSS,  
 S: 482 2805, F: 482 3818  
 NETFANG: VGS@VGS.IS