

MÓTTEKID
 30 MARS 2009
 Byggingafulltrúi uppsv. Árnæssýslu og Flóahfr.

SKÝRINGAR

ÁLAGSFORSENDUR:
 SNJÖR:
 -ÁLAGSSVÆÐI 1 Sk = 2,10 kN/m²
 Sk₁ = 1,01 kN/m²
 Sk₂ = 1,01 kN/m²
 VINDUR:
 EIGINÞUNGI : q₀ = 1,76 kN/m²
 EIGINÞUNGI MILLIGÖLFIS : 0,6 kN/m²
 1,76 kN/m²

TRÉVIRKI:
GÆDAFLOKKAR - TIMBURGÆDI
 LIMTRÉ SKAL VERA L40 SAMKVEMT ÍST/DS 413.
 BURÐARVIÐIR SKULU VERA K18 skv. ÍST/DS 413.
 NEMA ANNAD SÉ TILGREINT Á VINNUTEIKNINGU.
 KROSSVIÐUR SKAL VERA MINNST 7 LAGA
 GRENKROSSVIÐUR (WBP).
 RAKASTIG Í TIMBRI VIÐ UPPSETNINGU SKAL EKKI
 VERA HÆRRA EN 15%

FESTIJÁRN, NAGLAR, BOLTAR OG SKRÚFUR:
 STÁLGAÐI Í TIMBURFESTINGUM SKULU VERA A.M.K.
 ST37-2 SKV. DIN 17100. ALLAR FESTINGAR SKULU
 VERA HEITGALVANISERADAR EDA RYDFRIAR.
 ÖLL FESTIJÁRN, BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR Í
 GAGNVARIÐ TIMBUR SKULU VERA HEITGALVANISERUÐ
 EDA RYDFRÍ. EKKI MÁ NOTA SAMAN RYDFRÍA NAGLA
 OG GALVANISERUÐ FESTIJÁRN.

STÁLVIKRI:
STÁLGAÐI, SUDUVINNA OG RYDVÖRN
 STÁL SKAL VERA AF GÆDAFLOKKI S235JRG2 SKV.
 ÍST EN 10025+A NEMA ANNAD SÉ TILGREINT Á
 TEIKNINGUM. "RUSTGRADE B" SAMKVEMT DIN 55928
 EDA BETRA.
 RAFSUDUVINNA SKAL UPPFYLLA SKILYRÐI Í
 DS 316 (prEN 1011).
 RAFSUDUR SKULU VERA Í FLOKKI C SKV. ÍST EN 25817
 SUDUMENN SKULU HAVA GILD RÉTTINDI FRÁ
 IÐNTEKNISTOFNUN ÍSLANDS OG HAVA HÆFNISPRÓF
 SKV. ÍST 287-1.
 ALLT SMÍDASTÁL ÚTI OG Í ÚTVEGGJUM SKAL VERA
 HEITGALVANHÚÐAD. ANNAD STÁL NÆGIR AD GRUNNA
 MED ÆTIGRUNNI OG LAKKA 2 UMF.

13.09
 Helgi Bergmann Sigurðsson
 Kf. 317492749

EFRI GRÓF 4, FLÓAHREPPI

BURÐARVIRKI: Melikvarði
 ÞAKSPERRUR - GRUNNMYND 1:50
 SKÝRINGAR

Hannað:	Teiknað:	Yfirlitað:	Daga:
GH	SST		Okt 2008
Stað á disk:	Skraunafn:	Verknr.	Bl.nr.
	08242-22	08242	225
Samþykkt: <i>Cordunart Sigursson</i>			

**VERKFRÆÐISTOFA
 SUÐURLANDS EHF**
 Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Net: verksud@verksud.is



ATH.
 SPERRUR SKULU VERA HEILAR, ÖSAMSETTAR, Þ.E. FINGRAD EFNÍ.

ÞAKSPERRUR -GRUNNMYND 1:50