

## Helgi Kjartansson

---

**From:** Helgi Kjartansson [helgi@sudurland.is]  
**Sent:** 04 March 2008 16:22  
**To:** 'disa@eon.is'; 'gunnar@eon.is'  
**Subject:** Fljótshólar III

Góðan daginn

Hef móttakið aðaluppdrætti vegna Fljótshóla 3 Flóahreppi

Vantar skráningartöflu, bæði rafrænt og á teikningu til að hægt sé að taka málið fyrir á næsta fundi bygginganefndar.

Ábending, í byggingarlýsingu segir að kólnunartala útveggja sé 0,3 W/m<sup>2</sup>K, sem næst ekki með 100mm einangrun, hins vegar er ekki krafa um minna U-gildi en 0,4 W/m<sup>2</sup>K í steiptum útveggjum sem næst með 100mm einangrun !

Kveðja

Helgi Kjartansson

Byggingafulltrúi Uppsveita Árnassýslu

Dalbraut 12 840 Laugarvatn

s: 486 1145, fax:486 1246

helgi@sudurland.is