



SKÝRINGAR

- ÖLL RÖR ERU ϕ 16 mm OG ÍDREGIN 1,5 mm VÍR,²
- HÆÐ ROFA FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFI ER 1100 mm,
- HÆÐ LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFI ER 200 mm.
- HÆÐ TENGLA Í BAÐI, ÞVOTTAHÚSI, WC OG BÍLSKÚR SKAL VERA 1100 mm.
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM,
- MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A,
- HÆÐIR ERU MIÐAÐAR VIÐ FULLFRÁGENGIN GÓLF OG MIÐJA DÓS.
- HÆÐ TENGLIS VIÐ ROFA SKAL VERA SÚ SAMA OG ROFANS.
- GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T,1 ER GREIN 1 FRÁ TÖFLU T.
- BEITA SKAL NÚLLUN OG LEKA STRAUMSROFVÖRN SEM SNERTISPENNUVÖRNUM.
- TAFLA T, ER AÐALTAFLA STAÐSETT Í INNTAKSRÝMI
- TAFLA T, SKAL VERA U.P.B. H x B x D 800 x 800 x 200.
- HÆÐ AÐ MIÐJU TENGLA YFIR ELDHÚSBORÐI 1000 mm.
- ÖLL RÖR FYRIR FJARSKIPTATENGLA SKULU VERA 20 mm.
- SPENNAR FYRIR HALOGENLJÓS SKULU VERA MEÐ INNBYGGÐUM DIMMI OG STÝRT MEÐ ÞRÝSTIROFA
- DRAGA SKAL PLASTKAPAL AÐ ÚTILJÓSUM OG ÚTITENGLUM
- ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM OG EFTIR AÐSTÆÐUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM
- HAFA SKAL TIL HLIDSJÓNAR MÁLSETTAR TEIKNINGAR AÐALHÖNNUÐAR ÞEGAR MÆLT ER FYRIR DÓSUM OG VEGGJUM
- ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VIÐ HLÍÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL HAFA A.M.K. 30 mm BIL Á MILLI RÖR ÞANNIG AÐ STEYPA GETI RUNNIÐ NIÐUR Á MILLI
- MÁLMLUTA LAGNA TÆKJA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA
- JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDA-VATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARÐBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

- ⊥ Jarðtenging
- ✱ Tvöfaldur tengill
- ✱ Einfaldur tengill
- Rofi
- ✕ Veggljós
- ✕ Loftljós
- Samrofi
- ² Tvöfaldur rofi
- ⊥ Loftnets tengill
- ▭ Tafla / mælakassi
- ✕ Krossrofi
- ⊥ Símatengill
- ✕ Hreyfiskynjari öryggiskerfi
- ▭ Reykskynjari
- ⊕ Bjalla
- ⊕ Handboði
- ⊕ Þrýstirofi
- Ljósdeyfir
- Rör upp á næstu hæð
- Rör niður á næstu hæð
- Rör gegnum hæð
- Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
- ⊥ Tölvutengill
- ⊕ Hreyfiskynjari á vegg
- ✕ Hreyfiskynjari á loft 360°
- NL Neyðarljós
- ÚT Útljós
- ⊕² Spennir fyrir halogenljós
- T 2 x ϕ 20 mm Mixtengill fyrir loftnetskerfi
- ⊕ Reykskynjari með hljóðgjafa í sökli
- ⊥ Hátalaratengill
- ▭ Segullæsing
- ⊕ Talnaborð
- ✕ Hreyfiskynjari
- ⊕ Myndavél

Skipulags- og byggingarklára Uppsveita bs.
Yfirferð
27. FEB. 2015
Dr. Gylfi Þrásson

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR
Þórunn Þórunn
0709605774
HÖNNUÐUR:
Þór Stefánsson
YFIRFARIÐ:
Þór Stefánsson
SAMBYKKT: *[Signature]* KT:
21161-3745
BREYTINGAR:

VERKHEITI:
Kjúklingahús
Mikholtshellir
Flóahreppi
VERKHLUTI:
Afstöðumynd, snið
og skýringar
Mkv: 1:50 / 1:1000



RAFLAGNATEIKNINGAR
ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
NETFANG: raffteikn@gmail.com FAX 482 3366
ÚTPRENTAÐ: 18.2.2015 23:38:37
SÍÐAST VISTAÐ: 18.2.2015 23:38:16
TÖLVUNAFN: Raflögn-1880.dwg
SLÓÐ: F:\OD\Verk\Mikholtshellir\Myndir
VERKNÚMER: 1880-2015-004 BLAÐ: 1 af 7
DAGSETNING: 18 febrúar 2015

